

СЪГЛАСУВАТЕЛНА ТАБЛИЦА

на постъпилите предложения и възражения по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 28.03.2024 г. за присъединяване на обекти към електрическите мрежи (НИД на Наредба № 6), приет с решение на КЕВР по Протокол № 243 от 23.08.2024 г., т. 1

№ на разпоредба/на именоване на лицето	Действаща/предложена редакция	Предложения за изменение и допълнение	Мотиви	Мотиви на КЕВР за приемане/отхвърляне на предложенията за изменение и допълнение
<p>Чл. 6 „Електроразпределение Юг“ ЕАД (ЕРП ЮГ)</p>	<p>По Наредба № 6</p> <p>Чл. 6. (2) В случай на обжалване предвидените в тази наредба срокове спират да текат до деня, в който комисията приеме решение по спора.</p>	<p>Да се отмени.</p>	<p>Дружеството счита, че подобно разрешение не е особено удачно, тъй като води до значителни неясноти относно например това кога е началната дата на спирането (дали подаване на жалбата до съответния мрежови оператор или пък изпращането ѝ до КЕВР или пък получаването ѝ от КЕВР). Според така формулирания текст, срокът продължава да тече от датата на постановяване на решение на КЕВР по спора, но пък остава отворен въпросът какво се случва, ако решението бъде обжалвано и съответно отменено от съда и по-точно как следва да се процедира в този случай, като се има предвид разпоредбата на чл. 13, ал. 9, изр. второ и трето от Закона за енергетиката (ЗЕ). На следващо място – голяма част от сроковете, особено тези, отнасящи се до изграждане на обекти за производство, са закрепени в Закона за енергията</p>	<p>Предложението не се приема. Неоснователни са аргументите за противоречие на разпоредбата с акт от по-висока степен. ЗЕВИ не урежда последиците от обжалването на някоя от страните в процедурата по присъединяване и отражението му върху срока за извършването на определено действие или бездействие, когато такъв е предвиден. В този смисъл е приложима законовата делегация на чл. 116, ал. 7 от ЗЕ, тоест последиците от обжалването по отношение на който и да било срок са част от реда и условията за присъединяване на обекти към електрическите мрежи. Несъстоятелен е и мотивът за създаване на неравнопоставеност между отделните заявители и на правна несигурност. С разпоредбата се постига точно обратното – всеки заявител или мрежови оператор</p>

			<p>от възобновяеми източници (ЗЕВИ) (Наредба № 6 само ги възпроизвежда), като в ЗЕВИ, от друга страна, липсва подобен текст, а няма как разпоредба от нормативен акт от по-ниска степен (Наредба № 6) да спира срокове, уредени в нормативен акт от по-висока степен (ЗЕВИ) – аргумент от чл. 15, ал. 3 от Закона за нормативните актове. Според ЕРП ЮГ всичко това би означавало едни от сроковете по Наредба № 6 (които не са уредени от ЗЕВИ) да спират да текат при наличие на жалба, а други, които фигурират в ЗЕВИ – да продължават да текат. Това би създавало правна несигурност у инвеститорите и неравнопоставеност между тях, а също допринася и за забавянето или пълното нереализиране на някои проекти (в случаите, когато дадена процедура е спряна, поради обжалване, мощността може да остане резервирана за неопределен период, понякога с години, независимо от изхода на обжалването).</p>	<p>разполага с предварителна яснота, че правните последици от обжалването включват и спирането на започнали да текат срокове. Горното е в съответствие с очакванията и отговаря на интересите на жалбоподателя, а именно, че същият няма да претърпи вреди поради изтичането на определен срок за времето, необходимо на Комисията за приемане на решение по спора. Освен това предложението не е във връзка с предложениния проект на НИД на Наредба № 6, съответно не е подложено на обществено обсъждане съгласно изискванията на чл. 14 от ЗЕ.</p>
<p>Чл. 7 ЕРП ЮГ</p>	<p>По Наредба № 6</p> <p>Чл. 7. (1) За проучване на условията за присъединяване на</p>	<p>Чл. 7. (1) За проучване на условията за присъединяване на обект за потребление към електрическата мрежа се подава</p>	<p>Според дружеството предлаганото допълнение, ограничаващо процедурите за присъединяване на приемници</p>	<p>Предложението не се приема. Предложеното допълнение ограничава по недопустим начин правата на</p>

	<p>обект за потребление към електрическата мрежа се подава писмено искане до съответния мрежови оператор по местонахождение на обекта в случаите:</p> <p>10. за електроснабдяване на приемници на електрическа енергия в незастроен поземлен имот, когато това е в съответствие с конкретното предназначение и допустимия начин на ползване на имота, уредени в специален закон;</p>	<p>писмено искане до съответния мрежови оператор по местонахождение на обекта в случаите:</p> <p>10. за електроснабдяване на приемници на електрическа енергия в незастроен поземлен имот, когато това е в съответствие с конкретното предназначение и допустимия начин на ползване на имота, уредени в специален закон;</p> <p>В един имот се допуска присъединяване само на един обект по тази точка;</p>	<p>до една за един имот, има за цел да предотврати злоупотреби, които в последно време дружеството посочва, че са зачестили. В практика на ЕРП ЮГ се наблюдават случаи, в които собственици на незастроени поземлени имоти подават множество искания за присъединяване на различни приемници на електрическа енергия в един и същ имот. Това води до излишно натоварване на мрежовите оператори и създава административни трудности. Дружеството счита, че с ограничаването на броя на процедурите от този вид за присъединяване до една на имот, ще се гарантира, че процесът на присъединяване е в съответствие с действителното предназначение и допустимия начин на ползване на имота, уредени в специалните закони. Това ще допринесе за по-ефективно управление на ресурсите на мрежовите оператори и ще предотврати потенциални опити за заобикаляне на законовите изисквания.</p>	<p>собственика/ползвателя на имота, тъй като на практика води до забрана в един имот да има повече от един приемник. За предотвратяване на евентуални злоупотреби са предвидени условия по чл. 9, ал. 4 от Наредба № 6 и текущ контрол от мрежовия оператор и/или уведомяване на съответните компетентни органи. Освен това предложението не е във връзка с предложения проект на НИД на Наредба № 6, съответно не е подложено на обществено обсъждане съгласно изискванията на чл. 14 от ЗЕ.</p>
<p>Чл. 9 ЕРП ЮГ</p>	<p>По Наредба № 6</p>	<p>Чл. 9. (1) В искането по чл. 7, ал. 1 се посочват:</p>	<p>Предложението по ал. 1, т. 1 е във връзка с мотивите на</p>	<p>Предложението не се приема, тъй като не е във връзка с предложения проект на НИД на</p>

	<p>Чл. 9. (1) В искането по чл. 7, ал. 1 се посочват:</p> <p>4. присъединената мощност само за лицата по чл. 41, ал. 4 или когато обектът ще отдава електрическа енергия в мрежата;</p> <p>9. видът на приемниците на електрическа енергия, които могат да предизвикат недопустимо влошаване на показателите за качеството на електрическата енергия, пренасяна до други обекти.</p> <p>(4) За електроснабдяване на приемник на електрическа енергия се посочват техническите характеристики на приемника и се представят доказателства, в т.ч. необходимите разрешения от съответните компетентни органи, че разполагането и използването на приемника е в съответствие с конкретното предназначение и допустимия начин на ползване на имота.</p> <p>(5) Лицата по чл. 7, ал. 2 могат да посочат и други характеристики на присъединявания обект, за които считат, че са от значение за извършване на проучването на условията за присъединяване.</p>	<p>4. присъединената мощност само за лицата по чл. 41, ал. 4 или когато обектът ще отдава електрическа енергия в мрежата;</p> <p>9. видът на приемниците на електрическа енергия, които могат да предизвикат недопустимо влошаване на показателите за качеството на електрическата енергия, пренасяна до други обекти. Мрежовите оператори могат да изготвят примерни списъци с такива приемници.</p> <p>(4) За електроснабдяване на приемник на електрическа енергия се посочват техническите характеристики на приемника и се представя т доказателства, в т.ч. необходимите разрешения от съответните компетентни органи удостоверение от съответната община, че разполагането и използването на приемника е в съответствие с конкретното предназначение и допустимия начин на ползване на имота.</p> <p>(5) Лицата по чл. 7, ал. 2 могат са длъжни, по искане на съответния мрежови оператор, да посочат и други характеристики на присъединявания обект, за които считат, че са от значение за извършване на проучването на условията за присъединяване. Те също така могат по собствена</p>	<p>дружеството за отмяна на чл. 41, ал. 4.</p> <p>Според дружеството предложеното допълнение на ал. 1, т. 9 има за цел да подпомогне заявителите при преценката кои приемници на електрическа енергия могат да предизвикат недопустимо влошаване на показателите за качеството на електрическата енергия. Посочва, че мрежовите оператори разполагат с най-пълна и актуална информация за въздействието на различните видове приемници върху мрежата. Като предоставят примерни списъци с такива приемници, операторите ще улеснят заявителите в процеса на подаване на искане, като им помогнат да избегнат потенциални проблеми и да гарантират, че електроснабдяването ще бъде в съответствие с техническите изисквания и стандартите за качество.</p> <p>ЕРП ЮГ счита текста на ал. 4 за твърде общ и не предоставящ достатъчно яснота за общините относно вида на доказателството, което трябва да предоставят. В резултат на това, някои общини не са наясно какъв точно</p>	<p>Наредба № 6, съответно не е подложено на обществено обсъждане съгласно изискванията на чл. 14 от ЗЕ.</p> <p>В допълнение:</p> <p>1. Предложението по ал. 1, т. 1 не се приема предвид отхвърлянето на предложението по чл. 41, ал. 4.</p> <p>2. Предложението по ал. 1, т. 9 относно изготвянето на примерни списъци с приемници не е необходимо, тъй като такива могат да бъдат изготвени и без тази възможност да е изрично уредена в Наредба № 6.</p> <p>3. Предложеното изменение на ал. 4 не отчита факта, че не само общините, но и други органи имат компетентности по отношение преценката дали използването на приемника е в съответствие с конкретното предназначение и допустимия начин на ползване на имота. Необосновано и нецелесъобразно е също така съответствието на приемника с конкретното предназначение и допустимия начин на ползване на имота да се доказва само с удостоверение предвид</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>инициатива да посочат допълнителни характеристики на присъединявания обект, които според тях са от значение за проучването на условията за присъединяване.</p>	<p>документ да предоставят, а други напълно отказват да издадат каквото и да е. Това поставя както клиентите, така и операторите на електрически мрежи в безизходица. С оглед горното предлага в текста на разпоредбата ясно да се уточни, че става въпрос за издаване на удостоверение от общината, като се посочи конкретно какво трябва да съдържа това удостоверение.</p> <p>Според дружеството предложеното допълнение на ал. 5 относно задължението за предоставяне на допълнителни характеристики на присъединявания обект е необходимо, за да се гарантира, че мрежовият оператор разполага с цялата съществена информация за извършване на точно и детайлно проучване на условията за присъединяване. Задължителното предоставяне на тази информация също ще допринесе за по-бързото и ефективно осъществяване на процеса на присъединяване, като ще предотврати потенциални забавяния, които могат да възникнат при липса на пълна и точна информация. В същото време се запазва възможността за</p>	<p>спецификите на всеки конкретен случай.</p> <p>Предложението по ал. 5 също не е необходимо, тъй като възможността мрежовият оператор да поиска допълнителна информация за характеристиките на присъединявания обект е предвидена в ал. 6 на същия член.</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			заявителите по собствена инициатива да предоставят допълнителна информация, която те считат, че е от значение, като по този начин се гарантира гъвкавост и възможност за по-пълно съобразяване на специфичните особености на всеки обект.	
Чл. 12 ЕРП ЮГ	По Наредба № 6 Чл. 12. (1) Условието за присъединяване съдържат техническите изисквания на съответния мрежови оператор към съоръженията в присъединявания обект и информация за съоръженията за присъединяване относно: 9. релейните защиты и устройства за автоматика и препоръки за техните настройки;	Чл. 12. (1) Условието за присъединяване съдържат техническите изисквания на съответния мрежови оператор към съоръженията в присъединявания обект и информация за съоръженията за присъединяване относно: 9. релейните защиты и устройства за автоматика и препоръки за техните настройки;	Мотивите на дружеството за отпадане на думите „препоръки за“ се основават на необходимостта мрежовите оператори да имат пълен контрол върху настройките на релейните защиты и устройствата за автоматика в присъединяваните обекти. Това е от съществено значение, за да се предотвратят недопустими въздействия върху електрическата мрежа, които биха могли да доведат до доставяне на електрическа енергия, която не отговаря на приложимия стандарт за качество на електрическата енергия EN 50160. Подчертава, че настройките на релейните защиты и устройствата за автоматика трябва да бъдат строго съобразени с техническите изисквания на мрежовия оператор, за да се гарантира стабилността и надеждността на мрежата, както	Предложението не се приема, тъй като не е във връзка с предложението проект на НИД на Наредба № 6, съответно не е подложено на обществено обсъждане съгласно изискванията на чл. 14 от ЗЕ.

			и съответствието на доставяната енергия с установените стандарти.	
Чл. 16а Асоциация за производство, съхранение и търговия с електроенергия (АПСТЕ)	<p>По НИД на Наредба № 6</p> <p>Чл. 16а. (1) В тримесечен срок от получаване на становище за условията и начина за присъединяване на обекта за потребление лицето, подало искане по чл. 7, ал. 1, т. 15 и т. 17, предоставя в полза на оператора на съответната електрическа мрежа гаранция под формата на депозит или банкова гаранция в размер на 50 000 лв. за всеки мегават (MW) от увеличената присъединена мощност. В случай, че лицето не предостави дължимата гаранция в посочения срок, становището се счита за невалидно.</p> <p>(2) При неподаване в срок на искане за сключване на предварителен договор за присъединяване или на договор за присъединяване, както и в случаите по чл. 18, ал. 4 и чл. 22, ал. 4, гаранцията по ал. 1 се връща на заявителя. Когато с писмено съгласие на лицето са направени разходи от съответния оператор по присъединяването на обекта, гаранцията се усвоява до размера на направените и незаплатени от заявителя разходи.</p>	Да отпадне.	<p>АПСТЕ обръща внимание, че въвеждането с подзаконов нормативен акт на финансови задължения за граждани и организации към публични органи – в случая към „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД), противоречи на общите принципи на правовата държава. В този смисъл, се посочва, че доколкото Р България е парламентарна република, следва съществени задължения за граждани и организации да се създават със санкцията на законодателя. На следващо място посочва, че проектът на НИД на Наредба № 6 противоречи на ЗЕ, тъй като в ЗЕ липсва разпоредба, създаваща задължение за граждани и организации да осигуряват гаранция за всеки мегават (MW) присъединена мощност под формата на депозит или банкова гаранция в размер на 50 000 лв. Отбелязва, че съгласно съдебната практика, когато един подзаконов нормативен акт създава задължения за граждани и организации, които не са предвидени в самия законов акт, то подзаконовият акт се явява</p>	<p>Предложението не се приема. Комисията не споделя изразеното от АПСТЕ становище, че с въвеждането на задължение за предоставяне на гаранция при присъединяване на обект за съхранение на електрическа енергия КЕВР ще излезе извън пределите на своята компетентност. Съгласно законовата делегация на чл. 116, ал. 7 от ЗЕ, условията и редът за присъединяване на обекти за потребление, производство и съхранение към съответната мрежа се определят в издадена от КЕВР наредба. Частична законова уредба на процедурата по присъединяване е налице единствено по отношение на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, като някои правила са предвидени изрично в ЗЕВИ. Относно присъединяването на съоръженията за съхранение на електрическа енергия обаче, доколкото липсва конкретна уредба в общ или специален закон, по силата на чл. 116, ал. 7 от ЗЕ, определянето на</p>

	<p>(3) При сключване на предварителен договор или на договор за присъединяване гаранцията по ал. 1 обезпечава изпълнението на задълженията на лицето във връзка с присъединяването на обекта.</p> <p>(4) Предоставената от лицето гаранция се освобождава при присъединяването на обекта, като съответният оператор може да извърши прихващане с дължимата цена за присъединяване до размера на по-малкото от двете насрещни задължения.</p>		<p>противоречащ на по-горния нормативен акт. Асоциацията счита, че въведеното задължение за депозит или банкова гаранция разширява кръга на задължените лица в разрез с нормативния акт от по-висока степен, а именно ЗЕВИ. Посочва, че такова задължение, съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗЕВИ, съществува само за производителите на електрическа енергия, но не и за обекти за съхранение на електрическа енергия. Въпреки, че няма легална дефиниция за производител на електрическа енергия, според АПСТЕ, тълкуването на значението на термина не би могло да доведе до извода, че в обхвата му попадат и инвеститорите в обекти за съхранение на електрическа енергия. Посочва, че съгласно установената практика, подзаконовият нормативен акт следва да уточнява и конкретизира законовата уредба съобразно местните условия, но не може да е в противоречие със закона, нито да преурежда по различен начин вече уредени от закон обществени отношения (Решение № 8057 от 24.06.2020 г. на ВАС по адм. д. № 8917/2019 г., VI о.). Съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за</p>	<p>съответните правила е изцяло в правомощията на КЕВР. Следва да се има предвид, че условията и редът за присъединяване на обекти към електрическите мрежи неминуемо включват и въвеждането на определени задължения за всички участници в процеса, доколкото същите преследват легитимна цел, необходими са и са пропорционални. Конкретно по отношение въвеждането на изисквания за предоставяне на обезпечения от лицата, възнамеряващи да присъединят обекти или несамостоятелни съоръжения за съхранение на електрическа енергия, същите безспорно преследват легитимна цел – ограничаването на вторичната търговия с преносен капацитет, който по време на ускорена трансформация на електроенергийния сектор е изключително ценен, но ограничен ресурс, както и защитата на интересите на добросъвестните инвеститори с реални, а не със спекулативни инвестиционни намерения. Предложените изменения са необходимо и годно средство за постигането на горната цел, тъй</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>нормативните актове (ЗНА), нормативният акт трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен. В подзаконовия нормативен акт, при наличие на делегация за това, може да се доразвият, конкретизират, обяснят, да се уреди процедурата и др. във връзка с въведените със закона съществени условия и критерии, допустимо е да се въведат нови такива, но само когато това съответства на целите на закона във връзка с уреждане на съответните обществени отношения (Решение № 9764 от 11.07.2014 г. на ВАС по адм. д. № 7710/2013 г., VIII о.). Според АПСТЕ, в проекта на НИД на Наредба № 6 и доклада към него липсват достатъчно аргументи, обосноваващи и нуждата от разширяване на кръга на задължените лица за предоставяне на депозит/гаранция. Като подзаконов акт по прилагане на закон, наредбата може да урежда само материята, за която е предвидено да бъде издадена – чл. 12 от ЗНА. Намира за недопустимо в подзаконовия нормативен акт да бъдат предвидени разпоредби, с които да се допълват или изменят</p>	<p>като ще доведат до чувствително намаляване на спекулативния интерес, което се доказва от резултатите от прилагането на чл. 29 от ЗЕВИ по отношение на обектите за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (ВИ). Същевременно, предложените мерки не налагат на бъдещите инвеститори тежест, която е прекомерна по отношение на целта, която се очаква да бъде постигната, тоест същите са пропорционални. От една страна това е така, защото размерът на обезпечението е в съответствие с усреднения размер на дължимата цена за присъединяване. От друга страна, в съответните нови разпоредби се предвижда в достатъчна степен защита на интересите на лицата, предоставящи обезпечение. Така например съответният оператор няма право да извършва разходи, съответно да усвоява гаранцията, без изричното писмено съгласие на заявителя. Освен това, предоставената от лицето гаранция се освобождава при присъединяването на обекта, като съответният оператор може да извърши прихващане с дължимата цена за</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			законовите разпоредби, за прилагането на които е издаден подзаконовият нормативен акт (Решение № 1155 от 2.02.2015 г. на ВАС по адм. д. № 10538/2014 г., II о.). Счита, че проектът на НИД на Наредба № 6, в частта относно въвеждането на гаранция/депозит безспорно попада в хипотезата на недопустимо допълване и изменение на основните закони, за прилагането на които е издадена наредбата.	присъединяване до размера на по-малкото от двете насрещни задължения.
Чл. 19 ЕРП ЮГ	По Наредба № 6 Чл. 19. (3) Мрежовият оператор съгласува представения инвестиционен проект единствено по отношение на съответствието на съоръженията за присъединяване с изискванията на действащите технически правила и нормативи за тяхното проектиране и издаденото становище или сключения предварителен договор и уведомява заявителя в срок от 10 работни дни от получаването на проекта за съгласуването му или в същия срок го връща на заявителя с констатираните забележки.	Чл. 19. (3) Мрежовият оператор съгласува представения инвестиционен проект единствено по отношение на съответствието на съоръженията за присъединяване и заявените мощности с изискванията на действащите технически правила и нормативи за тяхното проектиране и издаденото становище или сключения предварителен договор и уведомява заявителя в срок от 10 работни дни от получаването на проекта за съгласуването му или в същия срок го връща на заявителя с констатираните забележки.	Според ЕРП ЮГ предложеното изменение е от съществено значение, за да се осигури пълен контрол върху съответствието на инвестиционния проект с изискванията на мрежовия оператор и действащите нормативни правила. Отбелязва, че контролът върху заявените мощности е критичен за гарантиране на сигурността и надеждността на мрежата, тъй като неправилно заявени или несъответстващи мощности могат да доведат до сериозни технически проблеми, включително претоварване на мрежата или несъответствие с приложимите стандарти за електроснабдяване. Като пример посочва изискванията на Глава девета от Наредба № 3 от	Предложението не се приема, тъй като не е във връзка с предложения проект на НИД на Наредба № 6, съответно не е подложено на обществено обсъждане съгласно изискванията на чл. 14 от ЗЕ.

			<p>9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, според които мощностите на присъединяваните обекти трябва да бъдат в съответствие с определените технически изисквания и стандарти, за да се избегнат опасности и да се гарантира качеството на електроснабдяването. Счита, че без този допълнителен контрол върху заявените мощности, съществува риск от проектиране и изграждане на съоръжения, които не отговарят на необходимите условия, което може да доведе до значителни технически и оперативни проблеми за мрежовите оператори и крайните клиенти.</p>	
<p>Чл. 21 ЕРП ЮГ</p>	<p>По Наредба № 6</p> <p>Чл. 21. (2) За присъединяване на обекти по чл. 7, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 14 – 17 към искането за сключване на договор за присъединяване заявителят прилага и:</p> <p>2. одобрен инвестиционен проект – част архитектурна и част електрически уредби и инсталации на обекта в частта, засягаща монтирането на съоръженията за присъединяване и подхода към тях, съобразени със становището за</p>	<p>Чл. 21. (2) За присъединяване на обекти по чл. 7, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 14 – 17 към искането за сключване на договор за присъединяване заявителят прилага и:</p> <p>2. съгласуван по реда на чл. 19, ал. 1 и одобрен инвестиционен проект – част архитектурна и част електрически уредби и инсталации на обекта в частта, засягаща монтирането на съоръженията за присъединяване и подхода към тях, съобразени със становището за условията за присъединяване</p>	<p>Според дружеството допълнението има за цел да гарантира, че инвестиционните проекти се съгласуват своевременно със съответния оператор на електрическа мрежа преди тяхното одобрение от компетентните органи. Посочва, че често се наблюдават случаи, в които общините одобряват инвестиционни проекти и издават разрешения за строеж без необходимото съгласуване с мрежовите оператори. Този</p>	<p>Предложението не се приема, тъй като не е във връзка с предложени проект на НИД на Наредба № 6, съответно не е подложено на обществено обсъждане съгласно изискванията на чл. 14 от ЗЕ. В допълнение, поисканото от дружеството допълнително съгласуване на инвестиционния проект създава единствено излишна административна тежест и необоснована възможност на операторите на</p>

	условията за присъединяване или предварителния договор за присъединяване.	или предварителния договор за присъединяване.	пропуск може да доведе до сериозни последици, включително неправилно проектиране на електрическите съоръжения, претоварване на мрежата, нарушаване на качеството на електроснабдяването и дори до създаване на опасности за живота, здравето и имуществото на гражданите. Чрез изричното посочване на изискването за съгласуване по реда на чл. 19, ал. 1 се укрепва нормативната рамка и се осигурява по-строг контрол върху процеса на планиране и изпълнение на инвестиционните проекти. Намира, че това допълнение ще спомогне за подобряване на координацията между инвеститорите, проектантите, мрежовите оператори и общинските власти, като по този начин ще се повиши качеството и ефективността на реализираните проекти.	разпределителни мрежи да забавят присъединяването на обекта.
Чл. 41 ЕРП ЮГ	По Наредба № 6 Чл. 41. (4) За обект за потребление със заявена предоставена мощност по чл. 40, по-голяма от 50 kW, присъединената мощност се определя от заявителя, съгласувано със съответния	Да се отмени.	Мотивите на дружеството за отмяната на текста, който позволява присъединената мощност да се определя от заявителя, са свързани с необходимостта от гарантиране на сигурността и надеждността на електрическите мрежи. Отбелязва, че основната	Предложението не се приема, тъй като не е във връзка с предложениния проект на НИД на Наредба № 6, съответно не е подложено на обществено обсъждане съгласно изискванията на чл. 14 от ЗЕ. В допълнение определената от заявителя присъединена

	<p>мрежови оператор, в границите по ал. 2.</p>		<p>отговорност на мрежовите оператори е да планират и управляват електрическите мрежи така, че да осигуряват доставка на електрическа енергия с необходимите параметри, съобразно техническите изисквания и стандартите за качество. Именно съответният мрежови оператор е най-добре запознат с възможностите и ограниченията на съществуващата инфраструктура и е в състояние да прецени дали заявената мощност може да бъде осигурена, без да се компрометират стабилността и ефективността на мрежата. Счита, че изискването на чл. 41, ал. 2 предоставя достатъчна гаранция за интересите на потребителите, че за тях ще бъде осигурена необходимата мощност, без да се застрашава целостта на системата. Допълнителен аргумент в подкрепа на отмяната на текста е посочено последното изменение на чл. 33 от Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия, според което цените за присъединяване на крайни клиенти към</p>	<p>мощност се съгласува задължително с мрежовия оператор.</p>
--	------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

			<p>електроразпределителните мрежи вече се образуват в зависимост от предоставената мощност, а не от присъединената. Намира, че е редно този подход да бъде коригиран и отново определяща да е присъединената мощност.</p>	
<p>Чл. 46 ЕРП ЮГ</p>	<p>По Наредба № 6</p> <p>Чл. 46. (3) Когато месечната максимална използвана активна мощност в два последователни месеца е по-голяма от договорената предоставена мощност и не е направено искане за увеличение в други по-големи размери, от следващия месец за предоставена мощност по договора/договорите по чл. 104, ал. 1 от Закона за енергетиката се приема по-голямата от двете регистрирани месечни максимални използвани мощности, но не повече от присъединената мощност за обекта. В този случай се доплаща разликата между дължимата цена за присъединяване за новата предоставена мощност и заплатената цена за присъединяване, определени съгласно действащата нормативна уредба.</p>	<p>Чл. 46. (3) Когато месечната максимална използвана активна мощност в два последователни месеца е по-голяма от договорената предоставена мощност и не е направено искане за увеличение в други по-големи размери, от следващия месец за предоставена мощност по договора/договорите по чл. 104, ал. 1 от Закона за енергетиката се приема по-голямата от двете регистрирани месечни максимални използвани мощности, но не повече от присъединената мощност за обекта. В този случай се доплаща разликата между дължимата цена за присъединяване за новата предоставена мощност и заплатената цена за присъединяване, определени съгласно действащата нормативна уредба. Страните по договора/договорите по чл. 104, ал. 1 от Закона за енергетиката</p>	<p>Според дружеството допълнението има за цел да осигури по-голяма гъвкавост при управлението и контрола на мощностите. Това изменение позволява на договарящите се страни да определят допълнителни условия, които да отговарят на специфичните потребности на обекта и оператора, като например предвиждане на неустойки при превишаване на договорената мощност, което би допринесло за по-добър контрол върху използваната мощност и за намаляване на риска от претоварване на мрежата. Счита, че по този начин се осигурява по-ефективно и гъвкаво управление на електрическите мрежи, което е в полза както на мрежовите оператори, така и на ползвателите на мрежи.</p>	<p>Предложението не се приема, тъй като не е във връзка с предложениния проект на НИД на Наредба № 6, съответно не е подложено на обществено обсъждане съгласно изискванията на чл. 14 от ЗЕ.</p>

		могат да договарят и други условия в този случай.		
Чл. 47а ЕРП ЮГ	По Наредба № 6 Чл. 47а. няма съществуващ текст	Чл. 47а. Разпоредбите на чл. 42, чл. 43, чл. 44, чл. 45, чл. 46 и чл. 47 се прилагат съответно и по отношение на обектите за производство и обектите за съхранение на електрическа енергия.	Мотивите на дружеството за предложението разпоредбите на чл. 42, чл. 43, чл. 44, чл. 45, чл. 46 и чл. 47 да се прилагат и по отношение на обектите за производство и съхранение на електрическа енергия са свързани с необходимостта от осигуряване на единен и последователен регулаторен подход. Дружеството посочва, че в момента тези въпроси са уредени само по отношение на обектите за потребление на електрическа енергия, но е от изключително значение същите принципи да бъдат прилагани и спрямо обектите за производство и съхранение. Според ЕРП ЮГ това е важно, защото обектите за производство и съхранение на електрическа енергия имат съществено въздействие върху стабилността и управлението на мрежата. Обръща внимание, че липсата на контрол на мощностите за тези обекти може да доведе до претоварване на мрежата или проблеми с качеството на доставяната електрическа енергия. Счита, че разширяването на обхвата на тези разпоредби ще доведе до по-	Предложението не се приема, тъй като не е във връзка с предложениния проект на НИД на Наредба № 6, съответно не е подложено на обществено обсъждане съгласно изискванията на чл. 14 от ЗЕ.

			добро регулиране и контрол върху електрическите мощности, както и до равноправното третиране на всички видове обекти, присъединявани към електрическите мрежи.	
Чл. 51 ЕРП ЮГ	<p>По Наредба № 6</p> <p>Чл. 51. (2) Когато искането за проучване на условията за присъединяване на обект за производство към електрическата мрежа е подадено до съответния мрежови оператор, към него се прилагат:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. за строежи по смисъла на Закона за устройство на територията – документ, удостоверяващ вещното право да строи върху имота, или за преместваеми обекти по смисъла на Закона за устройство на територията – документ за собственост или договор за наем и нотариално заверено съгласие от собственика или нотариално заверено съгласие от собственика; 2. актуална скица на имота; 3. описание на резервния източник на електрическа енергия, ако има такъв, и на неговия режим на работа. 	<p>Чл. 51. (2) (нова) В случаите по чл. 49, ал. 1, т. 2 и т. 4, общата инсталирана мощност на обекта представлява сборът от номиналната променливотокова мощност (АС мощност) на обекта за производство на електрическа енергия и номиналната променливотокова мощност (АС мощност) на обекта за съхранение на електрическа енергия.</p> <p>Съществуващите ал. 2 – 7 се преномерират съответно.</p>	<p>Дружеството обръща внимание, че в практиката многократно са възниквали спорове между инвеститори и оператори на електрически мрежи относно точния начин на определяне на инсталираната мощност при добавяне на съоръжения за съхранение на електрическа енергия към съществуващи обекти за производство или пък при едновременното им изграждане. Липсата на яснота по този въпрос е довела до несъгласия и нееднозначни тълкувания, което създава правна несигурност и затруднява процеса на присъединяване на такива съоръжения. Посочва, че съгласно действащото законодателство и по-точно § 1, т. 26в от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗЕ и § 1, т. 16 от ДР на Наредба № 6, „инсталирана мощност“ се определя като номиналната променливотокова мощност (АС мощност) на електрическата централа или съоръжението за</p>	<p>Предложението не се приема, тъй като не е във връзка с предложениния проект на НИД на Наредба № 6, съответно не е подложено на обществено обсъждане съгласно изискванията на чл. 14 от ЗЕ. В допълнение Комисията не споделя виждането на оператора на електрическа мрежа относно начина на определяне на инсталираната мощност при добавяне на съоръжения за съхранение на електрическа енергия към съществуващи обекти за производство или пък при едновременното им изграждане. Независимо дали съоръженията за производство и съхранение на електрическа енергия са присъединени чрез отделни инвертори или хибриден такъв, не следва общата инсталирана мощност на обекта да се определя като сборът от мощностите на отделните съоръжения поради следните аргументи:</p>

			<p>съхранение. Счита, че в случаи, когато съоръженията за производство и съхранение на електрическа енергия са присъединени чрез отделни инвертори, е необходимо за обща инсталирана мощност да се приеме сборът от мощностите на тези отделни съоръжения. Този подход е обоснован от факта, че отделните инвертори предоставят възможност за самостоятелно зареждане на съоръжението за съхранение директно от мрежата и за независимо отдаване на съхранената енергия обратно в мрежата. Това на практика води до увеличаване на номиналната променливотокова мощност на обекта като цяло, тъй като съоръжението за съхранение функционира като интегрална част от съвкупния енергиен обект. Поради това намира за логично и необходимо инсталираната мощност на съоръжението за съхранение да бъде включена в общата инсталирана мощност на обекта. Приемането на предложената разпоредба ще внесе необходимата яснота и правна сигурност, като ще предотврати бъдещи спорове и ще осигури</p>	<p>1. Хибридни инвертори се използват предимно за малки домашни инсталации, като европейската практика е да се ползват отделни инвертори за съоръженията за производство и съхранение.</p> <p>2. Не съществува нито икономическа, нито практическа логика двете съоръжения да работят едновременно.</p> <p>3. Независимо, че технически е възможно обектът за производство и обектът за съхранение да отдават електрическа енергия в мрежата по едно и също време, подобно поведение следва да се контролира от оператора посредством телеуправлението и релейните защиты. При превишаване на мощността достъпът до мрежата на тези обекти следва да бъде прекъсван. Мрежовият оператор следва да предвиди и санкции при превишаване на мощността от страна на производителите и в договорите за достъп до съответната мрежа.</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			единен подход към определянето на инсталираната мощност в такива случаи.	
Чл. 55 ЕРП ЮГ	По Наредба № 6 Чл. 55. (2) Условието за присъединяване съдържа техническите изисквания на съответния мрежови оператор към съоръженията в присъединявания обект и информация за съоръженията за присъединяване относно: 9. релейните защиты и устройства за автоматика и препоръки за техните настройки;	Чл. 55. (2) Условието за присъединяване съдържа техническите изисквания на съответния мрежови оператор към съоръженията в присъединявания обект и информация за съоръженията за присъединяване относно: 9. релейните защиты и устройства за автоматика и препоръки за техните настройки;	Във връзка с мотивите на дружеството по чл. 12, ал. 2, т. 9.	Предложението не се приема, тъй като не е във връзка с предложението проект на НИД на Наредба № 6, съответно не е подложено на обществено обсъждане съгласно изискванията на чл. 14 от ЗЕ.
Чл. 57а АПСТЕ	По НИД на Наредба № 6 Чл. 57а. (1) В тримесечен срок от получаване на становище за условията и начина за присъединяване на обекта за производство лице, подало искане по чл. 49, ал. 1, т. 6, предоставя в полза на оператора на съответната електрическа мрежа гаранция под формата на депозит или банкова гаранция в размер на 50 000 лв. за всеки мегават (MW) от увеличената присъединена мощност. В случай, че лицето не предостави дължимата гаранция в посочения срок, становището се счита за невалидно.	Да отпадне.	АПСТЕ обръща внимание, че въвеждането с подзаконов нормативен акт на финансови задължения за граждани и организации към публични органи – в случая към „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД), противоречи на общите принципи на правната държава. В този смисъл, доколкото Р България е парламентарна република, следва съществени задължения за граждани и организации да се създават със санкцията на законодателя. На следващо място посочва, че проектът на НИД на Наредба № 6 противоречи на ЗЕ, тъй като в ЗЕ	Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.

	<p>(2) При неподаване в срок на искане за сключване на предварителен договор за присъединяване или на договор за присъединяване, както и в случаите по чл. 58, ал. 8 и чл. 59, ал. 7, гаранцията по ал. 1 се връща на заявителя. Когато с писмено съгласие на лицето са направени разходи от съответния оператор по присъединяването на обекта, гаранцията се усвоява до размера на направените и незаплатени от заявителя разходи.</p> <p>(3) При сключване на предварителен договор или на договор за присъединяване гаранцията по ал. 1 обезпечава изпълнението на задълженията на лицето във връзка с присъединяването на обекта.</p> <p>(4) Предоставената от лицето гаранция се освобождава при присъединяването на обекта, като съответният оператор може да извърши прихващане с дължимата цена за присъединяване до размера на по-малкото от двете насрещни задължения.</p>		<p>липсва разпоредба, създаваща задължение за граждани и организации да осигуряват гаранция за всеки мегават (MW) присъединена мощност под формата на депозит или банкова гаранция в размер на 50 000 лв. Отбелязва, че съгласно съдебната практика, когато един подзаконов нормативен акт създава задължения за граждани и организации, които не са предвидени в самия закон акт, то подзаконовият акт се явява противоречащ на по-горния нормативен акт. Асоциацията счита, че въведеното задължение за депозит или банкова гаранция разширява кръга на задължените лица в разрез с нормативния акт от по-висока степен, а именно ЗЕВИ. Такова задължение, съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗЕВИ, съществува само за производителите на електрическа енергия, но не и за обекти за съхранение на електрическа енергия. Въпреки, че няма легална дефиниция за производител на електрическа енергия, тълкуването на значението на термина не би могло да доведе до извода, че в обхвата му попадат и инвеститорите в обекти за съхранение на електрическа</p>	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>енергия. Посочва, че съгласно установената практика, подзаконовият нормативен акт следва да уточнява и конкретизира законовата уредба съобразно местните условия, но не може да е в противоречие със закона, нито да преурежда по различен начин вече уредени от закон обществени отношения (Решение № 8057 от 24.06.2020 г. на ВАС по адм. д. № 8917/2019 г., VI о.). Съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА), нормативният акт трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен. В подзаконовия нормативен акт, при наличие на делегация за това, може да се доразвият, конкретизират, обяснят, да се уреди процедурата и др. във връзка с въведените със закона съществени условия и критерии, допустимо е да се въведат нови такива, но само когато това съответства на целите на закона във връзка с уреждане на съответните обществени отношения (Решение № 9764 от 11.07.2014 г. на ВАС по адм. д. № 7710/2013 г., VIII о.). Според АПСТЕ в проекта на НИД на Наредба № 6 и доклада към него липсват достатъчно аргументи,</p>	
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>обосноваващи и нуждата от разширяване на кръга на задължените лица за предоставяне на депозит/гаранция. Като подзаконов акт по прилагане на закон, наредбата може да урежда само материята, за която е предвидено да бъде издадена – чл. 12 от ЗНА. Намира за недопустимо в подзаконовия нормативен акт да бъдат предвидени разпоредби, с които да се допълват или изменят законовите разпоредби, за прилагането на които е издаден подзаконовият нормативен акт (Решение № 1155 от 2.02.2015 г. на ВАС по адм. д. № 10538/2014 г., П о.). Счита, че проектът на НИД на Наредба № 6 в частта относно въвеждането на гаранция/депозит безспорно попада в хипотезата на недопустимо допълване и изменение на основните закони, за прилагането на които е издадена наредбата.</p>	
<p>Чл. 59 ЕРП ЮГ</p>	<p>По Наредба № 6</p> <p>Чл. 59. (6) Не по-късно от датата на изтичане на срока на предварителния договор, когато такъв е сключен, и след съгласуване и одобряване на проекта по ал. 1 и при издадено и влязло в сила разрешение за</p>	<p>Чл. 59. (6) Не по-късно от датата на изтичане на срока на предварителния договор, когато такъв е сключен, и след съгласуване и одобряване на проекта по ал. 1 и при издадено и влязло в сила разрешение за строеж от компетентния орган, когато това е необходимо съгласно</p>	<p>Във връзка с мотивите на дружеството по чл. 21, ал. 2, т. 2.</p>	<p>Предложението не се приема, тъй като не е във връзка с предложениния проект на НИД на Наредба № 6, съответно не е подложено на обществено обсъждане съгласно изискванията на чл. 14 от ЗЕ.</p>

	<p>строеж от компетентния орган, когато това е необходимо съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, заявителят подава до мрежовия оператор писмено искане за сключване на договор за присъединяване, към което прилага:</p> <p>4. няма съществуващ текст.</p>	<p>изискванията на Закона за устройство на територията, заявителят подава до мрежовия оператор писмено искане за сключване на договор за присъединяване, към което прилага:</p> <p>4. съгласуван по реда на ал. 1 и одобрен инвестиционен проект – част архитектурна и част електрически уредби и инсталации на обекта в частта, засягаща изграждането на съоръженията за присъединяване и подхода към тях, съобразени с предварителния договор за присъединяване.</p>		
Чл. 83 ЕРП ЮГ	<p>По Наредба № 6</p> <p>Чл. 83. (2) Условието за присъединяване съдържа техническите изисквания на съответния мрежов оператор към съоръженията в присъединявания обект и информация за съоръженията за присъединяване относно:</p> <p>9. релейните защиты и устройства за автоматика и препоръки за техните настройки;</p>	<p>Чл. 83. (2) Условието за присъединяване съдържа техническите изисквания на съответния мрежов оператор към съоръженията в присъединявания обект и информация за съоръженията за присъединяване относно:</p> <p>9. релейните защиты и устройства за автоматика и нреноръки за техните настройки;</p>	<p>Във връзка с мотивите на дружеството по чл. 12, ал. 2, т. 9.</p>	<p>Предложението не се приема, тъй като не е във връзка с предложението проект на НИД на Наредба № 6, съответно не е подложено на обществено обсъждане съгласно изискванията на чл. 14 от ЗЕ.</p>
Чл. 83 АПСТЕ	<p>По Наредба № 6</p> <p>Чл. 83. (1) Мрежовият оператор извършва проучване, изготвя и предоставя писмено становище за</p>	<p>Да се създаде нова алинея със следния текст:</p> <p>(...) Извършеното проучване следва да отразява съществуващите мощности, валидните към момента</p>	<p>АПСТЕ счита, че в становището за присъединяване на съоръженията за съхранение на електрическа енергия следва да се съдържа техническа обосновка на</p>	<p>Предложението не се приема. Предложението не е във връзка с предложението проект на НИД на Наредба № 6, съответно не е подложено на обществено</p>

	<p>условията за присъединяване на лицето, подало искане за присъединяване по чл. 77, ал. 1.</p> <p>(2) Условието за присъединяване съдържат техническите изисквания на съответния мрежови оператор към съоръженията в присъединявания обект и информация за съоръженията за присъединяване относно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. присъединената мощност; 2. номиналното напрежение на електрическата мрежа, към която ще бъде присъединен обектът; 3. начина и местата на присъединяване към съществуващата електрическа мрежа, в т.ч. и необходимо разширение и/или повишаване на преносните възможности на съществуващата електрическа мрежа, което може да бъде свързано единствено с осигуряване на преносните възможности на съответната мрежа за предоставяне на достъп на обекта, както и необходимите срокове за осъществяване на тези дейности; 4. сервитутните зони на съоръженията – размери и видове сервитутни права; 5. схемите на уредбите с брой на полетата за присъединяване и на резервните полета за развитие на електрическата мрежа в района; 	<p>на неговото извършване предварителни и окончателни договори за присъединяване, информация за които е публикувана в регистъра, поддържан от мрежовите оператори, анализ на потокоразпределението, проверка за изпълнение на критерий за сигурност „n-1“, нива на токовете на къси съединения и анализ на различни варианти за присъединяване.</p>	<p>извършеното проучване. Посочва, че стандартна практика в другите страни от Европейския съюз е техническото проучване да е част от издаденото становище от съответния мрежови оператор. При условие, че това е услуга, която се заплаща от заявителя, намира за обосновано техническата обосновка на становището да бъде неразделна част от него.</p>	<p>обсъждане съгласно изискванията на чл. 14 от ЗЕ. В допълнение информацията, която се предлага да бъде включена като неразделна част от становището, частично е отразена в него или е публично достъпна. С оглед кратките срокове за издаване на становище и засиления инвестиционен интерес, съществува риск от блокиране работата на мрежовите оператори.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>6. групите на свързване и начин на заземяване на звездните центрове на силовите трансформатори;</p> <p>7. метрологичните и техническите характеристики на токовите и напреженовите трансформатори за търговско измерване;</p> <p>8. комутационните апарати;</p> <p>9. релейните защиты и устройства за автоматика и препоръки за техните настройки;</p> <p>10. системите за автоматично регулиране и техните настройки;</p> <p>11. мерките за защита от пренапрежения;</p> <p>12. съоръженията за телемеханика;</p> <p>13. средствата за връзка с оператора на електрическата мрежа;</p> <p>14. вида, броя и мястото на монтиране на средствата за търговско измерване.</p> <p>(3) В случаите по ал. 2, т. 3 съответният мрежови оператор посочва и:</p> <p>1. разходи за дейности за повишаване на преносната способност на съответната електрическа мрежа като елемент от цената по ал. 5, т. 4, когато тези дейности са необходими за присъединяване на обекта и инвестиционната програма на оператора не предвижда изпълнението им в договорените срокове за присъединяване,</p>			
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	<p>представляващи част от общите разходи, определена въз основа на пропорционалното съотношение между присъединената мощност на обекта и допълнителните преносни възможности, които ще бъдат осигурени в съответната мрежа;</p> <p>2. информация, че:</p> <p>а) операторът на съответната електрическа мрежа започва изпълнението на дейностите по проектиране за повишаване на преносната способност на мрежата в тримесечен срок от сключване на договора за присъединяване, в който същите са предвидени;</p> <p>б) строително-монтажните дейности за повишаване на преносната способност на мрежата започват след сключване на договори за обекти с присъединена мощност не по-малко от 75 на сто от предвиденото повишение на преносната способност на мрежата;</p> <p>в) разходите за проектиране подлежат на възстановяване на оператора и в случаите, в които строително-монтажните дейности не бъдат извършени поради неизпълнение на условията по буква "б";</p> <p>г) заявителят може да заплати изцяло общите разходи за дейностите по т. 1, като, ако в срок от 10 години от извършване на</p>			
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	<p>дейностите операторът използва създадения свободен капацитет за присъединяване на други обекти, в цената за присъединяване на този обект се включва част от извършените разходи за повишаване на преносната способност на мрежата, пропорционална на присъединяваната мощност; в тримесечен срок от заплащане на посочената сума операторът я възстановява на лицето, заплатило изцяло общите разходи; в случай че разходите за повишаване на преносната способност на мрежата са заплатени от повече от едно лице, операторът разпределя сумата пропорционално на направените от тях плащания.</p> <p>3. разходи като елемент от цената по ал. 5, т. 4, които заявителят дължи във връзка със заплатени и извършени по искане на друго лице или лица дейности за повишаване на преносната способност на мрежата, пропорционално на присъединяваната мощност на обекта.</p> <p>(4) Съответният мрежови оператор определя вида, местоположението и устройството на съоръженията за присъединяване в съответствие с изискванията:</p> <p>1. на органа, който одобрява инвестиционния проект и издава</p>			
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	<p>разрешението за строеж и/или за поставяне, когато издаването им е задължително съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията;</p> <p>2. на наредбите и правилата по чл. 83, ал. 1 от Закона за енергетиката;</p> <p>3. на техническите спецификации на съответния мрежови оператор.</p> <p>(5) В условията за присъединяване се определят и:</p> <p>1. задълженията на страните по изграждане на присъединяването;</p> <p>2. крайният срок за присъединяване;</p> <p>3. задълженията на страните по предоставяне на вещни права на територията на имота и/или осигуряване на сервитутни права в имоти на трети лица;</p> <p>4. прогнозната цена се представя заедно с описание на включените в нея обосновани разходи, свързани с присъединяването на обекта, като в случаите по чл. 80, ал. 2 се посочва и прогнозната цена по чл. 52, ал. 5.</p> <p>(6) Съответният мрежови оператор определя ниво на напрежението в зависимост от:</p> <p>1. присъединяваната мощност;</p> <p>2. преносната възможност на съществуващата електрическа мрежа;</p> <p>3. плановете за развитие на съответната мрежа.</p>			
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	<p>(7) За обекти за съхранение на електрическа енергия, които се присъединяват към разпределителната мрежа, не се допуска работа в "островен режим".</p> <p>(8) При инсталирана мощност на обект за съхранение на електрическа енергия, по-голяма от 10,8 kW, задължително се изисква изграждането на симетрична трифазна генерираща система.</p> <p>(9) В случаите по чл. 80, ал. 2 поставените допълнителни технически изисквания и условия от оператора на електропреносната/съответната електроразпределителна мрежа се включват към условията и техническите изисквания на оператора на електроразпределителната/затворената електроразпределителна мрежа.</p> <p>(10) Сроковете за изготвяне и предоставяне на становище са:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 40 дни за оператор на електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа от датата на постъпване на искането; 2. 60 дни за оператора на електропреносната мрежа от датата на постъпване на искането. <p>(11) В случаите по чл. 79, ал. 6 сроковете по ал. 8 започват да текат след отстраняване на непълнотите в документацията.</p>			
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	<p>(12) В случаите по чл. 80, ал. 2 сроковете по ал. 8 за оператор на електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа започват да текат от датата на съгласуването на техническите условия от страна на оператора на електропреносната/съответната електроразпределителна мрежа.</p> <p>(13) Мрежовият оператор създава досие, в което се съхраняват всички документи по присъединяването на обекта за съхранение.</p>			
<p>Чл. 84 АПСТЕ</p>	<p>По НИД на Наредба № 6</p> <p>Чл. 84. (1) Издадените по реда на този раздел становища за условията и начина на присъединяване към електрическата мрежа са с валидност до три месеца от предоставяне на гаранцията по чл. 84а, ал. 1.</p>	<p>Да отпадне.</p>	<p>Според АПСТЕ скъсяването на срока на валидност на становището води до силно ограничаване на нововъзникващия пазар за съхранение на електрическа енергия. Посочва, че липсва каквато и да е обосновааност и икономическа логика, във времена на огромна необходимост от съоръжения за съхранение на електрическа енергия, да се ограничава времевият диапазон, в който един инвеститор би могъл да изпълни необходимите административни процедури за изграждане на подобни съоръжения. Драматичното съкращаване на сроковете за изработване и съгласуване на проектите за изграждане на съоръжението, издаването на съответните</p>	<p>Предложението не се приема. Необходимите действия в процеса по реализиране на инвестиционния проект, в т.ч. получаването на разрешения от държавни и общински органи, се извършват не само в срока на валидност на становището, а в почти всички случаи до сключването на окончателен договор за присъединяване, а за някои действия, като например проектирането на съоръженията за присъединяване, дори и след това. Предвиденият сравнително кратък срок на валидност на становището е допълнителна мярка, която има за цел заявителят да препотвърди инвестиционното си намерение чрез правнообвързващо го действие (сключване на</p>

			<p>разрешения и актове от общински и държавни органи създава изцяло ново и качествено влошена среда на стопански риск. Отбелязва, че изграждането на съоръжения за съхранение на електрическа енергия е новост както за инвеститорите, така и за административните органи и е необходимо време страните в процеса да намерят и да приложат правилните и оптимални процедури в процеса на изграждането на съоръженията. Счита, че предвиденото скъсяване на сроковете неминуемо ще доведе до силно ограничаване на кръга от потенциални инвеститори и до риск за капсулиране на пазара. В този смисъл, предложената нова разпоредба е нецелесъобразна и стопански необоснована, с оглед на нуждите на електроенергийната система и нивото на ниска зрялост на пазара, правната рамка и административния капацитет на публичните институции по отношение на системите за съхранение на енергия.</p>	<p>предварителен договор), доколкото становището обвързва едностранно единствено оператора на мрежата.</p>
<p>Чл. 84а АПСТЕ</p>	<p>По НИД на Наредба № 6</p> <p>Чл. 84а. (1) В тримесечен срок от получаване на становище за условията и начина за</p>	<p>Да отпадне.</p>	<p>АПСТЕ обръща внимание, че въвеждането с подзаконов нормативен акт на финансови задължения за граждани и организации към публични органи</p>	<p>Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.</p>

	<p>присъединяване на обекта за съхранение лицето, подало искане по чл. 77, ал. 1, предоставя в полза на оператора на съответната електрическа мрежа гаранция под формата на депозит или банкова гаранция в размер на 50 000 лв. за всеки мегават (MW) присъединена мощност на новия обект или увеличена присъединена мощност на съществуващия обект. В случай, че лицето не предостави дължимата гаранция в посочения срок, становището се счита за невалидно.</p> <p>(2) При неподаване в срок на искане за сключване на предварителен договор за присъединяване или на договор за присъединяване, както и в случаите по чл. 85, ал. 8 и чл. 86, ал. 11, гаранцията по ал. 1 се връща на заявителя. Когато с писмено съгласие на лицето са направени разходи от съответния оператор по присъединяването на обекта, гаранцията се усвоява до размера на направените и незаплатени от заявителя разходи.</p> <p>(3) При сключване на предварителен договор или на договор за присъединяване гаранцията по ал. 1 обезпечава изпълнението на задълженията на лицето във връзка с присъединяването на обекта.</p> <p>(4) Предоставената от лицето гаранция се освобождава при</p>		<p>– в случая към „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД), противоречи на общите принципи на правовата държава. В този смисъл, доколкото Р България е парламентарна република, следва съществени задължения за граждани и организации да се създават със санкцията на законодателя. На следващо място посочва, че проектът на НИД на Наредба № 6 противоречи на ЗЕ, тъй като в ЗЕ липсва разпоредба, създаваща задължение за граждани и организации да осигуряват гаранция за всеки мегават (MW) присъединена мощност под формата на депозит или банкова гаранция в размер на 50 000 лв. Отбелязва, че съгласно съдебната практика, когато един подзаконов нормативен акт създава задължения за граждани и организации, които не са предвидени в самия законов акт, то подзаконовият акт се явява противоречащ на по-горния нормативен акт. Асоциацията счита, че въведеното задължение за депозит или банкова гаранция разширява кръга на задължените лица в разрез с нормативния акт от по-висока степен, а именно ЗЕВИ. Такова задължение, съгласно чл.</p>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>присъединяването на обекта, като съответният оператор може да извърши прихващане с дължимата цена за присъединяване до размера на по-малкото от двете насрещни задължения.</p> <p>(5) Гаранция по ал. 1 не се предоставя за обекти за съхранение с присъединена мощност равна или по-малка от 10,8 kW или в случаите, когато не се променя общата присъединена мощност на обекта.</p>		<p>29, ал. 1 от ЗЕВИ, съществува само за производителите на електрическа енергия, но не и за обекти за съхранение на електрическа енергия. Въпреки, че няма легална дефиниция за производител на електрическа енергия, тълкуването на значението на термина не би могло да доведе до извода, че в обхвата му попадат и инвеститорите в обекти за съхранение на електрическа енергия. Посочва, че съгласно установената практика, подзаконовият нормативен акт следва да уточнява и конкретизира законовата уредба съобразно местните условия, но не може да е в противоречие със закона, нито да преурежда по различен начин вече уредени от закон обществени отношения (Решение № 8057 от 24.06.2020 г. на ВАС по адм. д. № 8917/2019 г., VI о.). Съгласно чл. 15, ал. 1 от ЗНА, нормативният акт трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен. В подзаконовия нормативен акт, при наличие на делегация за това, може да се доразвият, конкретизират, обяснят, да се уреди процедурата и др. във връзка с въведените със</p>	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>закона съществени условия и критерии, допустимо е да се въведат нови такива, но само когато това съответства на целите на закона във връзка с уреждане на съответните обществени отношения (Решение № 9764 от 11.07.2014 г. на ВАС по адм. д. № 7710/2013 г., VIII о.). Според АПСТЕ, в проекта на НИД на Наредба № 6 и доклада към него липсват достатъчно аргументи, обосноваващи и нуждата от разширяване на кръга на задължените лица за предоставяне на депозит/гаранция. Като подзаконов акт по прилагане на закон, наредбата може да урежда само материята, за която е предвидено да бъде издадена – чл. 12 от ЗНА. Намира за недопустимо в подзаконовия нормативен акт да бъдат предвидени разпоредби, с които да се допълват или изменят законовите разпоредби, за прилагането на които е издаден подзаконовият нормативен акт (Решение № 1155 от 2.02.2015 г. на ВАС по адм. д. № 10538/2014 г., II о.). Счита, че проектът на НИД на Наредба № 6, в частта относно въвеждането на гаранция/депозит, безспорно попада в хипотезата на недопустимо допълване и</p>	
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			изменение на основните закони, за прилагането на които е издадена наредбата.	
Чл. 84а Алекс Актив ЕООД	<p>По НИД на Наредба № 6</p> <p>Чл. 84а. (1) В тримесечен срок от получаване на становище за условията и начина за присъединяване на обекта за съхранение лицето, подало искане по чл. 77, ал. 1, предоставя в полза на оператора на съответната електрическа мрежа гаранция под формата на депозит или банкова гаранция в размер на 50 000 лв. за всеки мегават (MW) присъединена мощност на новия обект или увеличена присъединена мощност на съществуващия обект. В случай, че лицето не предостави дължимата гаранция в посочения срок, становището се счита за невалидно.</p> <p>(2) При неподаване в срок на искане за сключване на предварителен договор за присъединяване или на договор за присъединяване, както и в случаите по чл. 85, ал. 8 и чл. 86, ал. 11, гаранцията по ал. 1 се връща на заявителя. Когато с писмено съгласие на лицето са направени разходи от съответния оператор по присъединяването на обекта, гаранцията се усвоява до размера на направените и незаплатени от заявителя разходи.</p>	Да отпадне.	Според дружеството така предвиденият механизъм е излишен с оглед на факта, че и към настоящия момент не е възможно да бъде присъединен обект на потребител, производител или оператор на система за съхранение на енергия без да бъдат заплатени реално извършените разходи от операторите на електропреносната или електроразпределителните мрежи по присъединяване на обектите. Счита, че предложеното изискване ще окаже едностранно негативно въздействие върху инвеститорите и ще облагодетелства единствено операторите на електропреносната и електроразпределителни мрежи, както и определени крупни икономически субекти и политически фигури, ползващи се с привилегировано отношение от държавните институции. Намира, че с така предложените поредни промени в Наредба № 6 се нарушават принципите за равнопоставеност на икономическите субекти и се създава усещане за груб лобизъм и корупционна среда в полза на	Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.

	<p>(3) При сключване на предварителен договор или на договор за присъединяване гаранцията по ал. 1 обезпечава изпълнението на задълженията на лицето във връзка с присъединяването на обекта.</p> <p>(4) Предоставената от лицето гаранция се освобождава при присъединяването на обекта, като съответният оператор може да извърши прихващане с дължимата цена за присъединяване до размера на по-малкото от двете насрещни задължения.</p> <p>(5) Гаранция по ал. 1 не се предоставя за обекти за съхранение с присъединена мощност равна или по-малка от 10,8 kW или в случаите, когато не се променя общата присъединена мощност на обекта.</p>		<p>предварително избрани и облагодетелствани търговски дружества, пряко или косвено свързани с общоизвестни политически фигури в Р България. Изразява неодобрение и несъгласие с предвидените промени и настоява КЕВР да изпълни обществените си функции и ангажимент за гарантиране безпристрастността си при вземане на толкова важни решения, които неминуемо ще се отразят на голям брой икономически субекти и реализацията на проекти от съществено значение за енергийната сигурност на Р България. Намира, че общественият интерес ведно с планираните публични средства в изграждането на системи за съхранение на енергия налага предвидените промени в специфичната нормативна уредба да бъдат изрично записани в ЗЕ с предвидената по закон конституционна разпоредба и едва тогава да бъдат вписани в подзаконовия нормативен акт – Наредба № 6.</p>	
<p>Чл. 84а Лакотим ЕООД</p>	<p>По НИД на Наредба № 6</p> <p>Чл. 84а. (1) В тримесечен срок от получаване на становище за</p>	<p>Да отпадне.</p>	<p>Според дружеството така предвиденият механизъм е излишен с оглед на факта, че и към настоящия момент не е възможно</p>	<p>Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.</p>

	<p>условията и начина за присъединяване на обекта за съхранение лицето, подало искане по чл. 77, ал. 1, предоставя в полза на оператора на съответната електрическа мрежа гаранция под формата на депозит или банкова гаранция в размер на 50 000 лв. за всеки мегават (MW) присъединена мощност на новия обект или увеличена присъединена мощност на съществуващия обект. В случай, че лицето не предостави дължимата гаранция в посочения срок, становището се счита за невалидно.</p> <p>(2) При неподаване в срок на искане за сключване на предварителен договор за присъединяване или на договор за присъединяване, както и в случаите по чл. 85, ал. 8 и чл. 86, ал. 11, гаранцията по ал. 1 се връща на заявителя. Когато с писмено съгласие на лицето са направени разходи от съответния оператор по присъединяването на обекта, гаранцията се усвоява до размера на направените и незаплатени от заявителя разходи.</p> <p>(3) При сключване на предварителен договор или на договор за присъединяване гаранцията по ал. 1 обезпечава изпълнението на задълженията на лицето във връзка с присъединяването на обекта.</p>		<p>да бъде присъединен обект на потребител, производител или оператор на система за съхранение на енергия без да бъдат заплатени реално извършените разходи от операторите на електропреносната или електроразпределителните мрежи по присъединяване на обектите. Счита, че предложеното изискване ще окаже едностранно негативно въздействие върху инвеститорите и ще облагодетелства единствено операторите на електропреносната и електроразпределителни мрежи, както и определени крупни икономически субекти и политически фигури, ползващи се с привилегировано отношение от държавните институции. Намира, че с така предложените поредни промени в Наредба № 6 се нарушават принципите за равнопоставеност на икономическите субекти и се създава усещане за груб лобизъм и корупционна среда в полза на предварително избрани и облагодетелствани търговски дружества, пряко или косвено свързани с общоизвестни политически фигури в Р България. Изразява неодобрение и несъгласие с предвидените</p>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>(4) Предоставената от лицето гаранция се освобождава при присъединяването на обекта, като съответният оператор може да извърши прихващане с дължимата цена за присъединяване до размера на по-малкото от двете насрещни задължения.</p> <p>(5) Гаранция по ал. 1 не се предоставя за обекти за съхранение с присъединена мощност равна или по-малка от 10,8 kW или в случаите, когато не се променя общата присъединена мощност на обекта.</p>		<p>промени и настоява КЕВР да изпълни обществените си функции и ангажимент за гарантиране безпристрастността си при вземане на толкова важни решения, които неминуемо ще се отразят на голям брой икономически субекти и реализацията на проекти от съществено значение за енергийната сигурност на Р България. Намира, че общественият интерес ведно с планираните публични средства в изграждането на системи за съхранение на енергия налага предвидените промени в специфичната нормативна уредба да бъдат изрично записани в ЗЕ с предвидената по закон конституционна разпоредба и едва тогава да бъдат вписани в подзаконовия нормативен акт – Наредба № 6.</p>	
<p>Чл. 84а Зора 2002 ЕАД</p>	<p>По НИД на Наредба № 6</p> <p>Чл. 84а. (1) В тримесечен срок от получаване на становище за условията и начина за присъединяване на обекта за съхранение лицето, подало искане по чл. 77, ал. 1, предоставя в полза на оператора на съответната електрическа мрежа гаранция под формата на депозит или банкова</p>	<p>Да отпадне.</p>	<p>Според дружеството така предвиденият механизъм е излишен с оглед на факта, че и към настоящия момент не е възможно да бъде присъединен обект на потребител, производител или оператор на система за съхранение на енергия без да бъдат заплатени реално извършените разходи от операторите на електропреносната или</p>	<p>Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.</p>

	<p>гаранция в размер на 50 000 лв. за всеки мегават (MW) присъединена мощност на новия обект или увеличена присъединена мощност на съществуващия обект. В случай, че лицето не предостави дължимата гаранция в посочения срок, становището се счита за невалидно.</p> <p>(2) При неподаване в срок на искане за сключване на предварителен договор за присъединяване или на договор за присъединяване, както и в случаите по чл. 85, ал. 8 и чл. 86, ал. 11, гаранцията по ал. 1 се връща на заявителя. Когато с писмено съгласие на лицето са направени разходи от съответния оператор по присъединяването на обекта, гаранцията се усвоява до размера на направените и незаплатени от заявителя разходи.</p> <p>(3) При сключване на предварителен договор или на договор за присъединяване гаранцията по ал. 1 обезпечава изпълнението на задълженията на лицето във връзка с присъединяването на обекта.</p> <p>(4) Предоставената от лицето гаранция се освобождава при присъединяването на обекта, като съответният оператор може да извърши прихващане с дължимата цена за присъединяване до размера на по-малкото от двете насрещни задължения.</p>		<p>електроразпределителните мрежи по присъединяване на обектите. Счита, че предложеното изискване ще окаже едностранно негативно въздействие върху инвеститорите и ще облагодетелства единствено операторите на електропреносната и електроразпределителни мрежи, както и определени крупни икономически субекти и политически фигури, ползващи се с привилегировано отношение от държавните институции. Намира, че с така предложените поредни промени в Наредба № 6 се нарушават принципите за равнопоставеност на икономическите субекти и се създава усещане за груб лобизъм и корупционна среда в полза на предварително избрани и облагодетелствани търговски дружества, пряко или косвено свързани с общоизвестни политически фигури в Р България. Изразява неодобрение и несъгласие с предвидените промени и настоява КЕВР да изпълни обществените си функции и ангажимент за гарантиране безпристрастността си при вземане на толкова важни решения, които неминуемо ще се отразят на голям брой</p>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	(5) Гаранция по ал. 1 не се предоставя за обекти за съхранение с присъединена мощност равна или по-малка от 10,8 kW или в случаите, когато не се променя общата присъединена мощност на обекта.		икономически субекти и реализацията на проекти от съществено значение за енергийната сигурност на Р България. Намира, че общественият интерес ведно с планираните публични средства в изграждането на системи за съхранение на енергия налага предвидените промени в специфичната нормативна уредба да бъдат изрично записани в ЗЕ с предвидената по закон конституционна разпоредба и едва тогава да бъдат вписани в подзаконовия нормативен акт – Наредба № 6.	
Чл. 86 ЕРП ЮГ	По Наредба № 6 Чл. 86. (6) Не по-късно от датата на изтичане на срока на предварителния договор и след съгласуване и одобряване на проекта по ал. 1, и при издадено и влязло в сила разрешение за строеж от компетентния орган, когато това е необходимо съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, заявителят подава до мрежовия оператор писмено искане за сключване на договор за присъединяване, към което прилага: 4. няма съществуващ текст.	Чл. 86. (6) Не по-късно от датата на изтичане на срока на предварителния договор и след съгласуване и одобряване на проекта по ал. 1, и при издадено и влязло в сила разрешение за строеж от компетентния орган, когато това е необходимо съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, заявителят подава до мрежовия оператор писмено искане за сключване на договор за присъединяване, към което прилага: 4. съгласуван по реда на ал. 1 и одобрен инвестиционен проект – част архитектурна и част	Във връзка с мотивите на дружеството по чл. 21, ал. 2, т. 2.	Предложението не се приема, тъй като не е във връзка с предложениния проект на НИД на Наредба № 6, съответно не е подложено на обществено обсъждане съгласно изискванията на чл. 14 от ЗЕ.

		електрически уредби и инсталации на обекта в частта, засягаща изграждането на съоръженията за присъединяване и подхода към тях, съобразени с предварителния договор за присъединяване.		
§ 18 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на НИД на Наредба № 6 АПСТЕ	По НИД на Наредба № 6 § 18. (1) Лицата, на които са издадени становища за присъединяване на обекти за съхранение на електрическа енергия или на обекти за потребление/производство, към които ще се изградят/поставят несамостоятелни съоръжения/инсталации за съхранение на електрическа енергия, но към датата на влизане в сила на тази наредба не са сключили предварителни договори или договори за присъединяване, предоставят в полза на съответния оператор на електрическа мрежа гаранцията по чл. 16а, ал. 1 или по чл. 57а, ал. 1 или по чл. 84а, ал. 1. (2) Гаранцията по ал. 1 се предоставя в тримесечен срок от влизане в сила на тази наредба. (3) В случай, че гаранцията по ал. 1 не бъде предоставена в срока по ал. 2, процедурата по присъединяване на обекта се прекратява.	Да отпадне.	Според АПСТЕ липсва публична информация и не е направен анализ какъв процент от проектите за съоръжения за съхранение на електрическа енергия са с издадени становища и кои имат сключен предварителен/окончателен договор. Счита, че с оглед сравнително скоро приетата Наредба № 6, която изрично регулира начина за присъединяване на съоръжения за съхранение на електрическа енергия, едва ли има голям процент подписани предварителни/окончателни договори за присъединяване на такива съоръжения. Освен това, изграждането на съоръжения за съхранение на електрическа енергия е новост както за инвеститорите, така и за административните органи и е необходимо време страните в процеса да намерят и да приложат правилните процедури в процеса на изграждането на съоръженията. С оглед горното отбелязва, че макар и на етап становище за	Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви. В допълнение, по данни от ЕСО ЕАД, от началото на годината до настоящия момент в дружеството са постъпили заявления за присъединяване на обекти за съхранение на електрическа енергия с обща присъединена мощност, надвишаваща 10 000 MW. Ангажирането на преносен капацитет на мрежата от подобни мащаби без съмнение показва наличие на огромен спекулативен интерес и безспорно обосновава въвеждането на инструмент, чрез който реалните инвестиционни намерения да се открият от прединвестиционните проучвания. Освен това, с предложената разпоредба се осигурява равнопоставеност между бъдещите инвеститори и тези с вече издадено становище за присъединяване, като се отчете фактът, че становището обвързва едностранно само

			<p>присъединяване, много от проектите вече са вложили значителен ресурс за подготовка на инвестицията, поради което намира за икономически необосновано новите правила да се прилагат и за тях. Предложението на асоциацията се основава и на постъпили сигнали за случаи, в които заявителят, на който е издадено становище за присъединяване, преди изтичане на валидността му, е подал в срок искане за сключване на предварителен договор за присъединяване, но от страна на мрежовия оператор не е представен проект на такъв договор в сроковете по чл. 18, ал. 1, чл. 58, ал. 5 или по чл. 85, ал. 5. В тези случаи неизпълнението на задълженията на мрежовия оператор не следва да се вменява в тежест на заявителя. В противен случай заявителят ще следва да извърши финансов разход (да предостави банкова гаранция), въпреки че е имал възможност да сключи предварителен договор, действайки добросъвестно.</p>	<p>мрежовия оператор и по никакъв начин не задължава адресата му да извършва каквито и да било действия, вкл. финансови разходи.</p>
<p>§ 18 от ПЗР на НИД на Наредба № 6 Алекс Актив ЕООД</p>	<p>По НИД на Наредба № 6 § 18. (1) Лицата, на които са издадени становища за присъединяване на обекти за</p>	<p>Да отпадне или алтернативно да се удължи срока на валидност на становището за присъединяване.</p>	<p>Според дружеството предвидените срокове за предоставяне на гаранционен депозит или банкова гаранция са с негативно влияние върху</p>	<p>Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.</p>

	<p>съхранение на електрическа енергия или на обекти за потребление/производство, към които ще се изградят/поставят несамостоятелни съоръжения/инсталации за съхранение на електрическа енергия, но към датата на влизане в сила на тази наредба не са сключили предварителни договори или договори за присъединяване, предоставят в полза на съответния оператор на електрическа мрежа гаранцията по чл. 16а, ал. 1 или по чл. 57а, ал. 1 или по чл. 84а, ал. 1.</p> <p>(2) Гаранцията по ал. 1 се предоставя в тримесечен срок от влизане в сила на тази наредба.</p> <p>(3) В случай, че гаранцията по ал. 1 не бъде предоставена в срока по ал. 2, процедурата по присъединяване на обекта се прекратява.</p>		<p>намеренията на добросъвестните инвеститори, които вече са предприели законоустановени действия в рамките на изискванията на ЗЕ и Наредба № 6 за издаване на технически становища и сключване на предварителни договори за присъединяване на обекти към електропреносната или електроразпределителните мрежи. Намира, че общественият интерес ведно с планираните публични средства в изграждането на системи за съхранение на енергия налага предвидените промени в специфичната нормативна уредба да бъдат изрично записани в ЗЕ с предвидената по закон конституционна разпоредба и едва тогава да бъдат вписани в подзаконовия нормативен акт – Наредба № 6. Настоява за заварените случаи да отпадне изискването за предоставяне на гаранционен депозит или банкова гаранция или да се прецизират и удължат сроковете за действие на издадените технически становища до сключване на предварителен договор.</p>	
<p>§ 18 от ПЗР на НИД на Наредба № 6</p>	<p>По НИД на Наредба № 6 § 18. (1) Лицата, на които са издадени становища за</p>	<p>Да отпадне или алтернативно да се удължи срока на валидност на становището за присъединяване.</p>	<p>Според дружеството предвидените срокове за предоставяне на гаранционен депозит или банкова гаранция са с</p>	<p>Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.</p>

<p>Лакотим ЕООД</p>	<p>присъединяване на обекти за съхранение на електрическа енергия или на обекти за потребление/производство, към които ще се изграждат/поставят несамостоятелни съоръжения/инсталации за съхранение на електрическа енергия, но към датата на влизане в сила на тази наредба не са сключили предварителни договори или договори за присъединяване, предоставят в полза на съответния оператор на електрическа мрежа гаранцията по чл. 16а, ал. 1 или по чл. 57а, ал. 1 или по чл. 84а, ал. 1. (2) Гаранцията по ал. 1 се предоставя в тримесечен срок от влизане в сила на тази наредба. (3) В случай, че гаранцията по ал. 1 не бъде предоставена в срока по ал. 2, процедурата по присъединяване на обекта се прекратява.</p>		<p>негативно влияние върху намеренията на добросъвестните инвеститори, които вече са предприели законоустановени действия в рамките на изискванията на ЗЕ и Наредба № 6 за издаване на технически становища и сключване на предварителни договори за присъединяване на обекти към електропреносната или електроразпределителните мрежи. Намира, че общественият интерес ведно с планираните публични средства в изграждането на системи за съхранение на енергия налага предвидените промени в специфичната нормативна уредба да бъдат изрично записани в ЗЕ с предвидената по закон конституционна разпоредба и едва тогава да бъдат вписани в подзаконовия нормативен акт – Наредба № 6. Настоява за заварените случаи да отпадне изискването за предоставяне на гаранционен депозит или банкова гаранция или да се прецизират и удължат сроковете за действие на издадените технически становища до сключване на предварителен договор.</p>	
<p>§ 18 от ПЗР на НИД на Наредба № 6</p>	<p>По НИД на Наредба № 6</p>	<p>Да отпадне или алтернативно да се удължи срока на валидност на становището за присъединяване.</p>	<p>Според дружеството предвидените срокове за предоставяне на гаранционен</p>	<p>Предложението не се приема във връзка с изложени по-горе мотиви.</p>

<p>Зора 2002 ЕАД</p>	<p>§ 18. (1) Лицата, на които са издадени становища за присъединяване на обекти за съхранение на електрическа енергия или на обекти за потребление/производство, към които ще се изграждат/поставят несамостоятелни съоръжения/инсталации за съхранение на електрическа енергия, но към датата на влизане в сила на тази наредба не са сключили предварителни договори или договори за присъединяване, предоставят в полза на съответния оператор на електрическа мрежа гаранцията по чл. 16а, ал. 1 или по чл. 57а, ал. 1 или по чл. 84а, ал. 1.</p> <p>(2) Гаранцията по ал. 1 се предоставя в тримесечен срок от влизане в сила на тази наредба.</p> <p>(3) В случай, че гаранцията по ал. 1 не бъде предоставена в срока по ал. 2, процедурата по присъединяване на обекта се прекратява.</p>		<p>депозит или банкова гаранция са с негативно влияние върху намеренията на добросъвестните инвеститори, които вече са предприели законоустановени действия в рамките на изискванията на ЗЕ и Наредба № 6 за издаване на технически становища и сключване на предварителни договори за присъединяване на обекти към електропреносната или електроразпределителните мрежи. Намира, че общественият интерес ведно с планираните публични средства в изграждането на системи за съхранение на енергия налага предвидените промени в специфичната нормативна уредба да бъдат изрично записани в ЗЕ с предвидената по закон конституционна разпоредба и едва тогава да бъдат вписани в подзаконовия нормативен акт – Наредба № 6. Настоява за заварените случаи да отпадне изискването за предоставяне на гаранционен депозит или банкова гаранция или да се прецизират и удължат сроковете за действие на издадените технически становища до сключване на предварителен договор.</p>	
-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>§ 19 от ПЗР на НИД на Наредба № 6 ЕРП ЮГ</p>	<p>По на НИД на Наредба № 6</p> <p>§ 19. Наредбата е приета на основание чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката с решение по Протокол № ... от ...2024 г., по т. ... на Комисията за енергийно и водно регулиране и влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.</p>	<p>§ 19. В Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (ДВ, бр. 25 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:</p> <p>1. В чл. 33:</p> <p>а) ал. 1 се изменя така: „Цените за присъединяване на крайни клиенти към електроразпределителни/затворен и електроразпределителни мрежи се образуват в зависимост от предоставената присъединената мощност в kW и се разделят в следните основни групи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I група – до 6 kW включително; 2. II група – от 7 до 15 kW включително; 3. III група – от 16 до 50 kW включително; 4. IV група – от 51 до 100 kW включително; 5. V група – от 101 до 200 kW включително; 6. VI група – от 201 до 400 kW включително; 7. VII група – над 400 kW. <p>б) ал. 3 се изменя така: „Цените за присъединяване на обекти на крайни клиенти за потребление към електроразпределителна/затворен а електроразпределителна мрежа в група VII – над 400 kW, и за присъединяване към мрежи средно</p>	<p>Дружеството посочва, че замяната на думата „присъединявана“ с „предоставена“ в чл. 33, ал. 1 беше направена по предложение на „Електрохолд България“ ЕООД и „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ ЕАД, при последните изменения в НРЦЕЕ (ДВ, бр. 41 от 2024), като мотивите и на двете дружества са, че чрез това изменение се уеднаквяват термините в Наредба № 6 и НРЦЕЕ, в допълнение „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ ЕАД отбелязва също така, че понятието „присъединявана“ не съществува в Наредба № 6. Според ЕРП ЮГ думата „присъединявана“, която действително не съществува в Наредба № 6, е редно да се замени с „присъединена“, а не с „предоставена“. Това е така, тъй като именно според Наредба № 6 присъединената мощност се определя от съответния мрежови оператор в границите от 110 % до 130% от предоставената мощност, осигурявайки резерв за увеличаване на предоставената мощност в бъдещ период (чл. 41, ал. 2 Наредба № 6), т.е. именно присъединената мощност, а не предоставената, следва да бъде водеща при определяне на цената</p>	<p>Предложението не се приема, тъй като не е във връзка с предложението проект на НИД на Наредба № 6, съответно не е подложено на обществено обсъждане съгласно изискванията на чл. 14 от ЗЕ.</p>
--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>напрежение се определят по индивидуален проект и включват всички разходи, изчислени по разработен проект за присъединителните съоръжения, в обем, достатъчен за осигуряване на на присъединяваната на присъединената мощност. В цената за присъединяване се включват и разходите, които съответният мрежови оператор прави за присъединяване на повишената присъединена мощност към оператора на електропреносната или електроразпределителната мрежа. В случаите на присъединяване на етапи на обекти със сумарна мощност над 400 kW цената за присъединяване се определя за всеки етап на присъединяване по индивидуален проект, като цената включва всички действителни разходи за изграждане на съоръженията за присъединяване.</p> <p>в) ал. 4 се изменя така: „Цената за присъединяване на крайни клиенти в територии извън регулация — на обекти за потребление, които се намират извън територията на населените места се определя на база действително направените разходи за изграждане на</p>	<p>за присъединяване. Посочва, че доказателство за това са и разпоредбите на чл. 49 и чл. 47 от Наредба № 6, които уреждат именно промяната на предоставената (съответно присъединената) мощност. Счита, че това изменение е резултат от техническа грешка и смесване на термините предоставена и присъединена мощност, като предложението на дружеството е да се възстанови предишната логика, като се използва правилния в случая термин „присъединена мощност“ (§ 1, т. 16 от ДР Наредба № 6). В подкрепа на това становище е и разпоредбата на чл. 33, ал. 3 от НРЦЕЕ, където ясно се казва, че цените за присъединяване в тази хипотеза (група VII – над 400 kW, и към мрежи СрН) включват всички разходи, изчислени по разработен проект за присъединителните съоръжения, в обем, достатъчен за осигуряване на „присъединяваната“ мощност. За уеднаквяване на термините предлага думата „присъединяваната“ да се промени на „присъединената“. Другото предложение е с цел уеднаквяване на използваните</p>	
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>присъединителните съоръжения по индивидуален проект. Съществуващият § 19 се преномерираща на § 20.</p>	<p>понятия в НРЦЕЕ с тези от Наредба № 6, където се говори за обект за потребление, обект за производство и обект за съхранение.</p> <p>По отношение чл. 33, ал. 4 от НРЦЕЕ дружеството повторно отправя предложение думите „територия извън регулация на населеното място“ да се заменят с „територията на населеното място“. Предложението е продиктувано от факта, че това е общоприетото и сравнително ясно правно понятие, което се използват в Закона за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му. Според ЕРП ЮГ няма нормативна дефиниция на понятието за „регулация на населено място“ и за изясняване на правния му смисъл се налага да се използват определенията на сходни по смисъл термини. Често пъти с термина регулация се обозначава предназначението на имота и неговия статут, без да се преценява дали попада в територията на съответното населено място и дали в тези граници има влязъл в действие общ устройствен план. Намира, че за да се спазват ценовите правила еднакво за съответната</p>	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>група клиенти и за да се избегне прехвърлянето на инвестицията за присъединяване на обекти извън строителните граници (регулацията) на населеното място във финансова тежест на крайните клиенти (които реално ще заплатят инвестицията през цените), цената за присъединяване трябва да се изчислява по индивидуален проект винаги, когато обектът на клиента попада в територия, извън строителните граници на населеното място, независимо от негово отреждане с устройствен план (ПУП).</p>	
<p>По Наредба № 6 Хабитат България</p>	По Наредба № 6	няма предложен конкретен текст	<p>Според Хабитат България в Наредба № 6 не е отразено постановеното в чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/631 на Комисията от 14 април 2016 година за установяване на Мрежов кодекс за изискванията за присъединяване на производителите на електроенергия към електроенергийната мрежа (Регламент (ЕС) 2016/631), а именно, че модулите за производство с мощност под 0,8 kW не се считат за значими за присъединяване към мрежата и битовата верига. Въпреки, че Регламент (ЕС) 2016/631 е</p>	<p>Предложението не се приема, тъй като не е във връзка с предложения проект на НИД на Наредба № 6, съответно не е подложено на обществено обсъждане съгласно изискванията на чл. 14 от ЗЕ. В допълнение, съгласно чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/631 модулите за производство с мощност под 0,8 kW не се считат за значими за присъединяване към мрежата, но от тази разпоредба не произтичат никакви задължения за държавите-членки да предвидят облекчени процедури за присъединяване на тези</p>

			<p>директно приложим и за България като държава-членка на ЕС, в страната няма облекчени процедури за тези микроинсталации. Посочва, че такива соларни модули с мощност под 0,8 kW, инсталирани на фасади и балкони, са известни още като Plug-in PV, балконски ФВ или „слънчев уред“, като подобни микроинсталации са вече широко разпространени сред домакинствата в Германия, Австрия, Холандия и др. европейски държави. Електроенергията произведена от тези модули се ползва с директно включване в контакт на битовата верига и главно за собствени нужди на домакинствата. В Германия, в случай на произведено, но неползвано електричество, излишъкът се дарява към мрежата на оператора. В Холандия, този излишък подлежи на нетно отчитане, като излишъкът се приспада от ползваната от домакинството енергия на 6-месечна база. По този начин, не е необходимо домакинствата да се превръщат в търговци на енергия и да осъществяват неприсъща за тях</p>	<p>микроинсталации към електрическите мрежи, какъвто несъстоятелен извод прави Хабитат България. Такива задължения произтичат от Директива (ЕС) 2018/2001, която е транспонирана в българското законодателство със Закон за изменение и допълнение на ЗЕВИ (обн. ДВ, бр. 86 от 2023 г.), което е видно от § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗЕВИ. В тази връзка облекчения за присъединяване на малки инсталации се съдържат в чл. 25а, чл. 26, ал. 4 и ал. 15, чл. 29, ал. 5 и др. от ЗЕВИ, както и в чл. 16, т. 2, чл. 17, ал. 1, чл. 30, ал. 6 и др. от Наредба № 6. В останалата си част предложението не е предмет на настоящото производство, съответно налага изменения в ЗУТ и други закони или подзаконовни нормативни актове.</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>дейност. Инсталирането на такива слънчеви уреди е изключително просто и се извършва от самите домакинства, които са задължени единствено да регистрират уреда си при оператора на мрежата. Няма процедури за предварително съгласуване, одобряване, допълнителни споразумения и т.н. Отбелязва, че в България известно улеснение има единствено в процедурата за малки фотоволтаични системи до 20 kW и то, когато са инсталирани на еднофамилни къщи или вилни имоти, единствено за енергия за собствени нужди, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно чл. 151, ал. 10 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Обръща внимание, че за многофамилни жилищни сгради няма подобно облекчение и домакинствата в тях са дискриминирани в правото си на достъп до слънчева енергия, въпреки че в съображение 6б на Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници</p>	
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>(Директива (ЕС) 2018/2001), изрично е подчертано следното:</p> <p><i>„С увеличаването на значението на потреблението на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници се появява необходимост от дефиниране на „потребителите на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници“ и на „съвместно действащите потребители на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници“.</i></p> <p><i>Появява се необходимостта също така и от регулаторна рамка, която би дала права на потребителите на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници да произвеждат, консумират, акумулират и продават електрическа енергия, без да са изправени пред непропорционални административни тежести.</i></p> <p><i>Гражданите, живеещи в апартаменти например, следва да могат да ползват правота за такова потребление в същата степен както домакинствата в еднофамилни къщи.“</i> Счита, че описаните микроинсталации ще дадат възможност на домакинствата да произвеждат</p>	
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>сами до 30% от необходимата им електрическа енергия, което ще допринесе за намаляване на енергийната им бедност. Въз основа на гореизложеното настоява за въвеждане в Наредба № 6 на диференциран подход и премахване на административните тежести за производство на енергия от възобновяеми източници до 800 W, като предлага:</p> <ol style="list-style-type: none">1. В наредбата да се създаде специална Глава 6, в която да се регламентира лесна и опростена процедура за присъединяване на соларни модули с мощност до 0,8 kW, само с регистрация при мрежовия оператор;2. Да се задължат операторите на мрежи да пренастроят електромерите на домакинство с фотоволтаична микроинсталация така, че излишната, върната в мрежата електрическа енергия, да не се отчита като потребена от домакинството;3. Неизползваната от домакинството произведена електрическа енергия от ВИ, подадена в мрежата, да се счита за дарена или предоставена безвъзмездно в мрежата, до въвеждане в българското	
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>законодателство на нетно отчитане (Net Metering);</p> <p>4. Приходите от електрическата енергия, предоставена безвъзмездно в мрежата, да се акумулират на месечна или годишна база и да се внасят във Фонда за енергийна ефективност и ВИ, който от своя страна да предоставя грантове на енергийно бедни домакинства за инсталиране на нови соларни модули.</p>	
<p>По Наредба № 6 ЕСО ЕАД</p>	По Наредба № 6		<p>Дружеството изразява положително становище по проекта на НИД на Наредба № 6 и не прави конкретни предложения по отделни текстове на проекта.</p>	