

ДОКЛАДВАНЕ НА ГОДИШНИ ЕМИСИИ

Съдържание

Имената на работните листове (sheet names) са изписани с удебелен (bold) шрифт, а наименованията на разд.

a Contents (Съдържание)

b Guidelines and conditions (Насоки и условия)

A. Идентификация на оператора и инсталацията

Годината, за която се отнася докладът

Информация за оператора

Информация за инсталацията

Данни за контакт

Данни за връзка с проверяващия орган (верификатор)

B. Описание на инсталацията

Действии по приложение I

Подходи за мониторинг

Потоци горива и материали, водещи до отделяне на емисии

Точки на измерване

B. Потоци горива/материали, водещи до отделяне на емисии

Г. Подходи на база измервания

Д. Непряк подход

E. Определяне на емисиите на перфлуоровъглеводороди (PFC) от производството на първичен

Ж. Пропуски в данните

З. Допълнителна информация

Подробна информация за производството

Определения и съкращения

Допълнителна информация

Забележки

И. Резюме

Й. Отчетност

Информация за настоящия файл:

Настоящият годишен доклад за емисиите е предо

"Топлофикация Русе" АД

Име на инсталацията:

"Топлофикация Русе" АД

Уникален идентификатор на инсталацията:

BG-052-27

В случай че вашият компетентен орган изиска да представите подписано копие на годишния доклад за емисии на хартиен носител, моля за подпись да се използва мястото по-долу:

30.03.2022

Дата



Информация за версията на формуларя:

Формуларът е предоставен от:	European Commission
Дата на публикуване:	17.12.2021
Езикова версия:	Bulgarian
Референтно име на файла:	P4 Inst AER COM_bg_20211217.xls

A. Идентификация на оператора, инсталацията и проверяващия орган*01.07.22 - 30.06.23г.***† Годината, за която се отнася докладът****2022**

Забележка: в зависимост от административните практики в дадената държава-членка за промените, свързани с наименоването или идентичността на оператора, наименоването на инсталацията или други информации, която има отношение към разрешителното, се изисква официално уведомление до компетентния орган съгласно член 7 от Директива за ЕСЕ.

Докладването на такива промени е настоящия лист обикновено не е достатъчно. Въпреки това, тук трябва да бъдат попълнени най-актуелните данни.

За промените, свързани с наименоването или идентичността на оператора, наименоването на инсталацията или други информации, която има отношение към разрешителното, се изисква официално уведомление до Изпълнителната агенция по отглеждане

2. Идентифициране на оператора

(a) Компетентен орган за докладването	Изпълнителна агенция по околна среда
(b) Държава-членка	България
(c) Номер на разрешителното за емисии на парникови газове	ВО 101-H4-A1/2021г.
(d) Данни за оператора: Операторът е (физическо или юридическо) лице, което експлоатира или контролира инсталация, или когато това е предвидено в националното законодателство, на което са дългогодишни решаващи икономически правомощия във връзка с техническото функциониране на инсталацията	
i. Наименование на оператора:	"Топлофикация Русе" АД
ii. Улица; номер:	"ТЕЦ-Изток" 1
iii. Пощенски код:	7009
iv. Град:	Русе
v. Държава:	България
vi. Име на упълномощения представител:	
vii. Адрес на електронна поща:	
viii. Телефон:	
ix. Факс:	

3. Данни относно Вашата инсталация и плана за мониторинг**(a) Наименование на инсталацията и на обекта, където тя е разположена:**

i. Име на инсталацията:	"Топлофикация Русе" АД
ii. Наименование на обекта:	ТЕЦ "Русе-Изток"
iii. Уникален номер за идентификация на инсталацията:	BG-052-27

(b) Адрес / местоположение на обекта, където се намира инсталацията:

i. Адрес, ред 1:	ул. "ТЕЦ Изток"
ii. Адрес, ред 2:	
iii. Град:	гр. Русе
iv. Област:	Русенска
v. Пощенски код:	7009
vi. Държава:	България
vii. Географски (картографски) координати на главния вход на	WGS 84; N 43°52'0,50", E 26°00'34,9"

(c) Докладване по Регламент (ЕО) № 166/2006 (Европейски регистър на изпускане и

i. Трябва ли инсталацията да докладва по Регламента за	TRUE
ii. Идентификация по ЕРИПЗ:	10000011
iii. Основна дейност в съответствие с приложение I към	1 в) Топлоелектрически централи и други горивни инсталации
iv. Други дейности в съответствие с приложение I към	

(d) Компетентен орган за разрешителното

Изпълнителна агенция по околна среда

(e) Номер на последната одобрена версия на плана за

16

(f) Има ли промени в плана за мониторинг, в сравнение с предходната година?

FALSE

(g) Номериране на версията на годишния доклад за емисиите

i. Номер на версията през тази отчетна година:	16
ii. Уникален идентификатор на версията:	2022 - 16

(h) Коментари:

Ако в имала някакви изменения във функционирането на дадена инсталация, имащи значение за емисиите, в също и изменения в одобрения от компетентния орган план за мониторинг както и отклонения от този план, направени по време на периода на докладване, включително временни или постоянни промени в прилаганите алгоритми, моля описвате ви и посочете причините за тези промени: началната дата на промените, както и началната и крайната дата на временните промени.

Да се отбележи, че пояснявателните бележки, направени тук по каквито и да било промени, не може да се считат за официално заявление за изменение на план за мониторинг. За всички посочени тук промени и отклонения трябва да се избръши официално уведомление на компетентния орган (КО) чрез действащите процедури.

На 13.09.21г. е подаден до компетентните органи на 02.09.22г. е одобрен план за мониторинг към РЕГП 101-H5/2022г (версия 18)

4. Данни за контакт

Тук се посочват лицата, с които компетентният орган може да се свърза при въпроси по настоящия доклад. Лицето, което посочвате тук трябва да има правоохранителен

(a) Основно лице за връзка по технически въпроси, касаещи данните за инсталацията:

i. Звание, степен: магистър-еколог



ii. Собствено име:	Теодора
iii. Фамилно име:	Христова
iv. Дължност:	Р-п група Екология
v. Наименование на организацията (ако е различна от оператора):	
vi. Адрес на електронна поща:	ekolog@toplo-ruse.com
vii. Телефон:	082/883 473
viii. Факс:	082/844 068

(b) Алтернативно лице за връзка:

- i. Звание, степен:
- ii. Собствено име:
- iii. Фамилно име:
- iv. Дължност:
- v. Наименование на организацията (ако е различна от оператора):
- vi. Адрес на електронна поща:
- vii. Телефон:
- viii. Факс:

5. Данини за връзка с проверяващия орган

(a) Наименование и адрес на проверяващия орган:

- i. Наименование на дружество:
- Джи Ек Ай Верифай ЕООД
- ii. Улица; номер:
- бул. Никола Петков
- iii. Град:
- София
- iv. Пощенски код:
- 1618
- v. Държава:
- България

(b) Лице за връзка с проверяващия орган:

Посоченото лице трябва да е запозната с настоящия доклад. Това лице трябва да бъде водещият верификатор по въпросите, съврзани с ЕСТЕ.

- i. Име:
- Людмил Вълчковски
- ii. E-mail адрес:
- l.velchkovski@omi.bg
- iii. Телефонен номер:
- +359 893 610 645
- iv. Факс:

(c) Информация относно акредитацията или сертифицирането на проверяващия орган:

Следва да се отбележи, че съгласно член 55, парagraf 2 от РАП (Регламент за акредитацията и проверката, Регламент (ЕС) 2018/2067), дадена държава членка може да реши да изложи сертифицирането на физически лица като проверяващи органи на национален орган, различен от националния орган по акредитация.

В тези случаи „акредитация“ следва да се нарича „сертифициране“, а „органът по акредитация“ — „национален орган“. Наличието на посочената информация за регистрацията може да зависи от практиката на администраращата държава-членка за акредитиране на проверяващи органи.

- i. Акредитираща държава-членка:
- България
- ii. Регистрационен номер, даден от органа по акредитация:
- 30 ОВ в Регистъра на ИА БСА



В. Потоци горива/материали, водещи до отделяне на емисии

от значение	
[Пълните този раздел]	

8 Емисии от потоци горива/материали

Важно! С оглед осигуруването на последователност, въведете водещите до отделяне на емисии потоци в същата последователност, както в раздел 7, точка б) и в последния одобрен план за мониторинг (същата последователност и същите данни за идентификация).

Съкращения:

AD (ДД): "Activy Data" – данни за дейността – данни за количеството гориво или материали, консумирани или произвежданы при един процес; тези данни се изчисляват за своята мястоименна методика за мониторинг и могат да са изразени в тардекаул (TJ), тонасът маса (t), или за авозеят – нормирани кубични материли обем (Nm³).

Съвместно е уместно в конкретния случай

За водещите до отделяне на емисии потоци, основани на методика с масов баланс, данните за дейността на всеки изходящ материал трябва да бъдат свеждани като

атрибутивно число, напр. <-10 000>

Ако данните за дейността са не базирани на данните от измерване на разделно доставяни количества, като се вземат предвид съответните промени в

следователни записи (член 27, парариф 1, точка б), изберете „ПРАВИЛНО” TRUE“ за точка г. по-далу. Следните параметри са от значение в този случай:

В началото Следователни записи от гориво или материал е началото на докладният период

В края Следователни записи от гориво или материал в края на докладният период

Прието Количество закупено гориво или материал преди докладният период

Изнесено Изменение на инсталацията количество гориво или материал

(Предварителен) емисионен „Предварителен“ емисионен фактор простира емисионен фактор за общите емисии, резултат от употребата на смесено гориво или смесен материал, въз

фиктор (prelim EF), който не обхваща възлодробно съдържание, включващ фракции на биомаса и фосфатна фракция, преди да бъде умножен по фосфатната фракция (дала на фосфата

Долна топлина на изпарение (NCV): „Долна топлина на изпарение“ – означава специфичното количество енергия, отделяно във вид на топлина енергия при пълното изпарение (окисление) на гориво или

материал при стандартни условия, без топлината на изпарение на образувалите се при горенето водни пари (т.е. без енергията, нужна за изпарение на съдържащите се

в горивотовода)

Коефициент на окисление – OF: Коефициент на окисление

Коефициент на преобразуване – Коефициент на преобразуване

Стойност на възлодробното възлодробно съдържание

Българод от биомаса – BioC: „Фракция на биомаса“ означава дялът не получена от биомаса възлерод в общото възлодробно съдържание на дадено гориво или материал, изразен като атритивно число

Тази стойност трябва да се отнася за всяка биомаса, за която са изпълнени следните условия:

- критериите за устойчивост не са приложими, ИЛИ

- трябва да се прилагат критери за устойчивост и тези критери са удовлетворени.

По-подробни указания може да бъдат намерени в Ръководен документ № 3 „Въпроси, съвръзани с биомасата“ (на линк по-долу)

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets-monitoring_en#tab-0-1

Неуст. биоС (non-sust. BioC): „Неустойчива“ фракция на биомаса означава дялът на получения от „неустойчива“ биомаса възлерод от общото възлодробно съдържание на дадено гориво или материал, изразен като атритивно число

Тази стойност се отнася само до биомаса, за която трябва да се прилагат критери за устойчивост, но тези критери не са удовлетворени.

По-подробни указания може да бъдат намерени в Ръководен документ № 3 „Въпроси, съвръзани с биомасата“ (на линк по-долу)

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets-monitoring_en#tab-0-1

Данни за прилаганите алгоритми по отношение на данните за дейността и изчислителните кофициенти

В съответствие с член 30, парариф 1 изчислителните кофициенти може да бъдат определяни или като взети от стойности или въз основа на лабораторен анализ. Кой вариант да се използва зависи от

прилагания Алгоритъм

За съединение и указания са използвани специфични критери за отношение на алгоритмите (съответства с Ръководен документ № 1):

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets-monitoring_en#tab-0-1

Възприети стойности от тип I Възприетите стойности от тип I включват един от следните методи

(ниво 1):

- Използвайте стапедиарни кофициенти, посочени в Приложение VI (т.е. по принцип стойности, възприети от Междуправителствения комитет по

- Коефициенти на стапедиарни кофициенти, използвани от други константни стойности в съответствие с член 31 парариф 1, буква б), т.е.

анализи, които са измерени в минимално, но представяващи да са валидни

Възприети стойности от тип II Възприетите стойности от тип II включват един от следните методи, които са смятани за еквивалентни

(ниво 2):

- Използвайте стапедиарни стойности за съответните страни емисионни фактори в съответствие с член 31, парариф 1, буква б), т.е. стойности, използвани при

- Използвайте други стойности, публикувани от компетентни органи и отнасящи се за по-конкретно определени видове гориви в съответствие с

член 31, парариф 1, буква б), или други стойности от пътепътурателни, обобщени от компетентни органи, или

- Използвайте други константни стойности в съответствие с член 31, парариф 1, буква б), т.е. стойности, гарантиирани от доставчика, с възлодробно

съдържание, в граници на 1 %

Установени косвени данни Това са методи, базирани на empirични корелационни зависимости, определяни поне единък водещо в съответствие с изчисленията за лабораторни анализи. Тези

(ниво 2b): зависимости са базирани на empirични корелационни зависимости, определяни поне единък водещо в съответствие с изчисленията за лабораторни анализи. Корелации са установени

нищо, което в практичен случай би изисквал ензимати, при условия че операторът докаже, че тези анализи биха довели до неоправдан разходи и не използванието не

измерение не попадне на конкретни видове течни или взаебозрни гориви, еквивалентно използването в нефтохимическата промишленост или

черната металургия, или

- данните топлинни не измерявани на конкретни видове възлища

Документация за покупки Долната топлинна изпарение може да бъде установена в документация за покупки, предоставяна от доставчика на гориво, при положение, че тя е съставена в

(ниво 2b): съответствие със взетищите национални и международни стандарти (Това е практиката само по отношение на немарки със търговско разпространение гориво)

Лабораторни анализи (ней-биосо): В този случаи използванието на членове 32–35 относно анализите са напълно приложими, включително използването на „установените косвени данни“, като е приложимо и

коато неопределенистията на empirичната корелационна зависимост не надвиши 1/3 от стойността на неопределенистия, съвръзан с приложимото ниво за данните

за водещото

За части химични вещества компонентният орган може да приеме, че стехиометричното възлодробно съдържание на чистото химично вещество се счита за спазвана на

нищо, което в практичен случай би изисквал ензимати, при условия че операторът докаже, че тези анализи биха довели до неоправдан разходи и не използванието не

измерение не попадне на конкретни видове течни или взаебозрни гориви, еквивалентно използването в нефтохимическата промишленост или

черната металургия, или

- данните топлинни не измерявани на конкретни видове възлища

Формация на биомасата – тип I Прилага се един от следните методи, които са смятани за еквивалентни

(ниво 1):

- Използвайте стойности, публикувани от компетентни органи или на Комисията за този вид гориво или материал, или

- Използвайте стойности в съответствие с член 31, парариф 1, т.е. възприети стойности от тип I.

- Коефициентът операторът евакуа може да приеме използвайки фракция от 100 %. Това се смята за методика, която не се основава на нищо, и се

прилага стойност за фракция на биомасата от 0 %.

- Прилагане на член 39, парариф 3 и член 39, парариф 4 (случай на мрежи за природен газ, в които се подава и биогаз, т.е. коефициентът орган допуска фракцията на биомасата да бъде определена, като се използва документация за покупки на биогаз с еквивалентно енергийно

съдържание).

Фракция на биомасата – тип II Фракцията на биомасата се определя въз основа на метод за оценка в съответствие с член 39, парариф 2, втора алинея и членове 32–35.

(ниво 2):

- за горивата или материали, произхождащи от производствени процеси с определени и подлежащи на проследяване езидици на потоци, операторът

- може да определи фракцията на биомасата въз основа на масов баланс на възлерод от биомаса и използванието възлерод, които постъпват и

напускат процеса.

- ниско относно други приложими методи за оценка, публикувани от Комисията <предстои да бъдат разработени в Указателен документ З>.

Анализирайте фракцията на В този случаи трябва да се извършат лабораторни анализи в съответствие с член 39, парариф 2, първа алинея и членове 32–35.

(ниво 3):

Съобщения за грешки: Нестоящото съобщение за грешка означава, че въвеждането на данни на този ред в забължително, но е пропуснато.

Несъвместимо! Нестоящото съобщение за грешка означава, че въвеждени данни са несъвместими. Възможните несъвместимости може да са съвръзани с използванието единици, с

съвръзани със засегнати параметри, които не са отнасящи до конкретните водещи до определяне на емисии потоци, или до процентни стойности над 100 %.

1	F1. Твърди – Други видове битуминозни въглища; голям Горене	Горене	Горене	Горене
	Горене Твърди горива			
	Годишни инструкции за възникването на данни в настоящия модул са дадени в горните част на този лист.			

i. AD (Използвани ли са ДД, на обозначаване на данните от измерването на разделно доставяни количества (т.е. не на непрекъснато измерване)?	TRUE
ii. AD (I В началото [] 0,00 В края [] 0,00 Прието: 89 618,27 Изнесено: 0,00	
iii. AD (ДД) Алгоритъм [] 4 Описание на алгоритъма Единица мярка [] t Стойност [] 89 618,27	



iv. (Предварителен) емисионен фактор	3	Лабораторни анализи	tCO2/TJ	91,37
v. Долна топлина на изгаряне (NCV):	3	Лабораторни анализи	GJ/t	19,98
vi. Коффициент на окисление — OxF:	3	Лабораторни анализи		92,61%
vii. Коффициент на превърщане — Conv:				
viii. Стойност на въглеродното съдържание — CarbC:				
ix. Въглерод от биомаса — BioC:				
x. Неуст. биоС (non-sust. BioC):				

Алгоритми, валидни от: _____ до: _____ Каталожен номер на отпадъка (ако е приложимо): _____

Идентификация на водещия до отделяне на емисии поток, използвана в плана за мониторинг: _____

Коментари: _____

2 F2. Течни – Дизелово гориво; незначителен

Горене	Фосилен CO ₂ :	6 317,0	t CO ₂ e
Био CO ₂ :	0,0	t CO ₂ e	

Горене Стандартни търговски горива

Подробни инструкции за въвеждането на данни в настоящия модул са дадени в горната част на този лист.

i. AD (сновани ли са ДД на обобщаване на данните от измерването на разделно доставяни количества (т.е. не на непрекъснато измерване)? TRUE

ii. AD (i) В началото: 0,00 В края: 0,00 Прието: 2 040,39 Изнесено: 0,00

Алгоритъм	Описание на алгоритъма	Единица мярка	Стойност	грешка
3	±2,5%	t	2 040,39	

iii. AD (ДД):

2a	Възприети стойности от тип I	tCO2/TJ	77,40
2a	Възприети стойности от тип II	GJ/t	40,00
2	Възприети стойности от тип III		100,00%

iv. (Предварителен) емисионен фактор

v. Долна топлина на изгаряне (NCV):

vi. Коффициент на окисление — OxF:

vii. Коффициент на превърщане — Conv:

viii. Стойност на въглеродното съдържание — CarbC:

ix. Въглерод от биомаса — BioC:

x. Неуст. биоС (non-sust. BioC):

Алгоритми, валидни от: _____ до: _____ Каталожен номер на отпадъка (ако е приложимо): _____

Идентификация на водещия до отделяне на емисии поток, използвана в плана за мониторинг: _____

Коментари: _____

3 F3. Газообразни – Етан ; малък

Горене	Фосилен CO ₂ :	43 472,4	t CO ₂ e
Био CO ₂ :	0,0	t CO ₂ e	

Горене Стандартни търговски горива

Подробни инструкции за въвеждането на данни в настоящия модул са дадени в горната част на този лист.

i. AD (сновани ли са ДД на обобщаване на данните от измерването на разделно доставяни количества (т.е. не на непрекъснато измерване)? FALSE

ii. AD (i) В началото: _____ В края: _____ Прието: _____ Изнесено: _____

Алгоритъм	Описание на алгоритъма	Единица мярка	Стойност	грешка
3	±2,5%	1000 Nm ³	22 805,89	

iii. AD (ДД):

2a	Възприети стойности от тип I	tCO2/TJ	55,56
2a	Възприети стойности от тип II	GJ/1 000 Nm ³	34,31
2	Възприети стойности от тип III		100,00%

iv. (Предварителен) емисионен фактор

v. Долна топлина на изгаряне (NCV):

vi. Коффициент на окисление — OxF:

vii. Коффициент на превърщане — Conv:

viii. Стойност на въглеродното съдържание — CarbC:

ix. Въглерод от биомаса — BioC:

x. Неуст. биоС (non-sust. BioC):

Алгоритми, валидни от: _____ до: _____ Каталожен номер на отпадъка (ако е приложимо): _____

Идентификация на водещия до отделяне на емисии поток, използвана в плана за мониторинг: _____

Коментари: _____

4 F4. Твърди – Друга твърда биомаса; голям

Горене	Фосилен CO ₂ :	0,0	t CO ₂ e
Био CO ₂ :	8 580 426,2	t CO ₂ e	

Горене Твърди горива

Подробни инструкции за въвеждането на данни в настоящия модул са дадени в горната част на този лист.

i. AD (сновани ли са ДД на обобщаване на данните от измерването на разделно доставяни количества (т.е. не на непрекъснато измерване)? TRUE

ii. AD (i) В началото: 0,00 В края: 0,00 Прието: 86 804,26 Изнесено: 0,00

Алгоритъм	Описание на алгоритъма	Единица мярка	Стойност	грешка
1	не се прилага	t	86 804,26	

iii. AD (ДД):

1	Възприети стойности от тип I	tCO2/t	100,00
1	Възприети стойности от тип II	GJ/t	11,60
1	Възприета стойност OF=1		100,00%

iv. (Предварителен) емисионен фактор

v. Долна топлина на изгаряне (NCV):

vi. Коффициент на окисление — OxF:

vii. Коффициент на превърщане — Conv:

viii. Стойност на въглеродното съдържание — CarbC:

ix. Въглерод от биомаса — BioC:

x. Неуст. биоС (non-sust. BioC):

Алгоритми, валидни от: _____ до: _____ Каталожен номер на отпадъка (ако е приложимо): Код 02 03 04

Идентификация на водещия до отделяне на емисии поток, използвана в плана за мониторинг: _____

Коментари: Сълнчогледова лъска

5 F5. Материал – Други карбонати; незначителен

Технологични емисии	Фосилен CO ₂ :	113,9	t CO ₂ e
Био CO ₂ :	0,0	t CO ₂ e	

Горене Скребарна очистка на димни газове (изчисление на базата на вложените карбонати)
--

Подробни инструкции за въвеждането на данни в настоящия модул са дадени в горната част на този лист.

i. AD (сновани ли са ДД на обобщаване на данните от измерването на разделно доставяни количества (т.е. не на непрекъснато измерване)? _____

ii. AD (i) В началото: _____ В края: _____ Прието: _____ Изнесено: _____

Алгоритъм	Описание на алгоритъма	Единица мярка	Стойност	грешка
1	не се прилага	t	156,00	

iii. AD (ДД):

1	Възприети стойности от тип I	tCO2/t	0,73
---	------------------------------	--------	------

iv. (Предварителен) емисионен фактор (използва алгоритът):

v. Долна топлина на изгаряне (NCV):

vi. Коффициент на окисление — OxF:

vii. Коффициент на превърщане — Conv:

viii. Стойност на въглеродното съдържание — CarbC:

ix. Въглерод от биомаса — BioC:

x. Неуст. биоС (non-sust. BioC):

Алгоритми, валидни от: _____ до: _____ Каталожен номер на отпадъка (ако е приложимо): _____

Идентификация на водещия до отделяне на емисии поток, използвана в плана за мониторинг: _____

Коментари: _____



Резюме на годишния доклад за емисии на парникови газове в съответствие с Директива 2003/87/ЕО

Годината, за която се отнася докладът:

2022

Наименование на оператора:	"Топлофикация Русе" АД
Име на инсталацията:	"Топлофикация Русе" АД
Уникален номер за идентификация на инсталацията:	BG-052-27
Версия на настоящия доклад:	2022 - 16

Общ капацитет
за съответната
дейност

Мерни единици за парникови газове

Действие по Приложение I	744	MWh(th)	CO2
A1 Изгаряне на горива			
A2			
A3			
A4			
A5			
A6			
A7			

	Информативни данни:		Енергийно съдържание (биомаса) t CO2	Енергийно съдържание (биомаса) t CO2	Емисии (неустойчиви, биомаса) t CO2
	Емисии (фосилни) t CO2e	Енергийно съдържание (фосилно) TJ			
Потоци горива/материали, водещи	201 447	2 654,89	8 680 426	1 006,93	0
Горене	201 333	2 654,89	8 680 426	1 006,93	0
Технологични емисии		114	0	0,00	0
Масов баланс		0,00			
Емисии на напълно флуориран					
Измерване					
CO2					
N2O					
Пренос на CO2					
Пренесен N2O					
Непряка методика					
Сума	201 447	2 654,89	8 680 426	1 006,93	0

Общо емисии от инсталацията:**201 447 t CO2e**

Това е количеството на квотите, които операторът трябва да предаде.

Информативни данни: Общо (устойчиви) емисии от биомаса 8 680 426 t CO2e

Информативни данни: Общо неустойчиви емисии от биомаса 0 t CO2e

Допълнителна информация за справка: Пренесени CO2 или N2O

Количеството пренесен CO2 или N2O в инсталацията е получено от
Идентификационен номер на инсталацията Наименование на инсталацията

Наименование на оператора

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Количеството пренесен CO2 от инсталацията е изнесено за
Идентификационен номер на инсталацията Наименование на инсталацията

Наименование на оператора

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

